

ZP / 69 / 07

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na Rewitalizację rynku w Ustroniu- Rynek jako Salon Miasta.

Wpłynęły kolejne zapytania:

1. Instalacje elektryczne zewnętrzne zasilające oprawy wykonane będą w kanalizacji kablowej, co odnajduje odzwierciedlenie w przedmiarze. Brak natomiast jest studzienek na skrzyżowaniach typu SK-1, SKR-1 i SKR-2 oraz jaki będzie typ nakrywy na tych studzienkach który winien współgrać z całością charakteru rynku.

Odpowiedź: Do wyceny (w dodatkowych pozycjach) należy przyjąć studzienki odpowiadające wymaganiom technicznym w ilości zgodnej z projektem technicznym i umożliwiające dopasowanie.

2. Projekt przewiduje przekrycie zadaszenia estrady z szkła klejonego gr. 16mm (10mm+6mm), zaś przedmiar określa grubość na 12mm. W związku z tym, że jest to element konstrukcyjny proszę o określenie grubości szyb klejonych które należy ująć w kosztach wyceny.

Odpowiedź: Należy wycenić wg projektu budowlanego – szkło klejone grubości 16mm.

3. Proszę o określenie typu kul firmy GEDINI – w tej firmie występuje kilka typów kul.

Odpowiedź: np. jak na stronie www.ghidiniservice.com/Catalogo/Schede/eng/1050.60X.T.pdf

4. Proszę o określenie typu plafonier firmy GEDINI – w tej firmie występuje kilka typów plafonier.

Odpowiedź: Nie przewiduje się montażu plafonier firmy GEDINI.

5. Stolarka w budynkach handlowych i gastronomicznych ma być wykonana z profili drewnianych czy profili PCV i czy szyba ma posiadać „szpros” czy zamawiający dopuszcza ich brak. Prosimy też o określenie koloru profilu.

Odpowiedź: Stolarka zgodnie z opisem p.b. tom 1 punkt 6 pod. k. Profil drewniany, lity, lakierowany w kolorze mahoń. Okna ze szprosami.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA PRZEMISŁOWEGO
mgr inż. Andrzej Siemiński