



	"A"	oprawa oświetleniowa do świetłówek 4x18W ORN 418 "FAREL"
	"B"	oprawa oświetleniowa do świetłówek 2x36W ORN 236/P "FAREL"
	"C"	opr. osłw. zdrowa - zewnętrzna 1x60W/ Łęcznicki 1-biegunowy, 16A Łęcznicki "Świecznikowy", 16A Łęcznicki 1-biegunowy, schodowy.
	"D"	Gniazdo wtyczkowe 2-bieg. podtynkowe 2P+Z

Ochrona przeciwporażenia Szybkie wyłączenie zasilania Wyłączniki przeciwporażeniowe

RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 50

1. Instalację wykonano jako podtynkową z zastosowaniem typowego osprzętu podtynkowego.
2. Ślосовce przewody YDYt 3x1,5 mm², YDY 4/5/1,5mm² w obwodach oświetlowych
3. Obwody gniazd wtyczkowych wykonano przewodem YDYt 3x2,5mm² gniazda montować ma wysokości 1,6m od podłogi
4. W pomieszczeniach prześlсciznowo wilgotnych, na zewnętrzz podtynku
5. W salі 1, 12 zastosowano istniejące oprawy oświetlowe IP-44.

[illegible]