

ZP / SP 3 / 1 / 2008

Ustroń dn. 23.05.2008r.

Do wszystkich uczestników postępowania na: Przebudowę dachu, przebudowę kotłowni, remont i docieplenie elewacji w budynku szkoły podstawowej – etap I – Wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej i częściowo północnej.

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące przetargu na: Przebudowę dachu, przebudowę kotłowni, remont i docieplenie elewacji w budynku szkoły podstawowej – etap I – Wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej i częściowo północnej.

1. Czy fasada F1 ma być wykonana z aluminium jak w zestawieniu stolarki okiennej czy z PCV jak podano w przedmiarze.

Odpowiedź: Z PCV zgodnie z przedmiarem.

2. Prosimy o określenie ilu komorowe powinny być nowe okna z PCV.

Odpowiedź: Co najmniej 3 komorowe.

3. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie tradycyjnych klamek PCV zamiast metalowych

Odpowiedź : Tak

4. Czy inwestor dopuszcza zastosowanie tradycyjnych uszczelek powszechnie stosowanych w stolarce PCV zamiast uszczelek termoplastycznych.

Odpowiedź : Tak

Termin składania ofert: 30.05.2008 godz. 10:00 Urząd Miasta Ustroń lok. 4

Termin otwarcia ofert: 30.05.2008 godz. 11:15 Urząd Miasta Ustroń lok 1


z up. Burmistrza Miasta
Inż. Ireneusz Staniek
INSPEKTOR
ds. zamówień publicznych