

Ustroń dnia.....20.11.2007

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o. w Ustroniu
ul. Myśliwska 10
43-450 Ustroń

Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń
ul. Rynek 1

TT / 8717 / 2007

Dot. WARUNKÓW TECHNICZNYCH ~~DOPROWADZENIA WODY~~ ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Odpowiadając na pismo z dnia.....informujemy, że istnieje możliwość ~~doprowadzenia wody~~,
odprowadzenia ścieków do-z..... **budynków mieszkalnych**

w**Ustroń**.....ul...**Szkolna** nr parc/nr budynku **działki wg mapy**
na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody w ilości.....-.....m³/dobę poprzez połączenie wodociągowe z istniejącego
rurociągu o średnicy..... -mm, zlokalizowanego..... -.....
Ciśnienie około.... -.....Mpa.

2. Odprowadzenie ścieków wyłącznie sanitarnych (bytowo - gospodarczych) przez wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego:

a) do kanału sanitarnego, zlokalizowanego...**jak na planie syt.**
o średnicy **200.** mm, z pominięciem osadnika.

Na granicy nieruchomości należy przewidzieć studzienkę rewizyjną.

b) do szczelnego bezodpływowego, okresowo opróżnianego.

3. Wody opadowe i drenazowe można odprowadzić do kanału deszczowego o średnicy-.....mm,
zlokalizowanego.....-.....lub do ścieku wodnego w uzgodnieniu.....-

4. Inne warunki:
.....
.....

5. Stosować przewody z rur PE lub PCW oraz zasuwy odcinające z uszczelnieniem miękkim. Nad
wodociągiem ułożyć taśmę oznaczeniową - ostrzegawczą z folii w kolorze niebieskim z podwójną wkładką
metalową.

6. Ścieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie
o odprowadzaniu ścieków pomiędzy Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. ul. Myśliwska 10
a dostawcą ścieków.

7. Połączenie wodociągowe i kanalizacyjne może być wykonane wyłącznie na podstawie projektu tech-
nicznego opracowanego przez uprawnionego projektanta po uzyskaniu wskazań lokalizacyjnych oraz decyzji
lokalizacyjnej. *

Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci będącej własnością WZC Ustroń łącznie z dostawą zasuwy
i przynależnej armatury na zlecenie Inwestora wykonają wyłącznie WZC Ustroń.

Natomiast realizacja inwestycji wymaga pozwolenia na budowę wydanego przez właściwy organ administracji
terenowej, która stanowi podstawę przyjęcia podłączenia do eksploatacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.02.1975 r. w sprawie nadzoru Urbanistyczno -
Budowlanego (Dz.U. nr 8 poz. 48).

Projekt należy opracować w dwóch egzemplarzach.

Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr 60 Min. Bud. i Przem. Mat. Bud.
z dnia 29.12.1970 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe
i kanalizacyjne (Dz. Bud. Nr 1 z 1971r. poz. 1) i warunkami Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o.

*dotyczy budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej