

ZP / 16 / 2009

Ustroń dn, 04.05.2009r.

Do wszystkich uczestników postępowania na: Budowę sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w ul. Nad Bładnicą i ul. Długą w Ustroniu.

Do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W opisie przedmiotu zamówienia dla ul. Długiej Zamawiający umieścił następującą informację: sieć wodociągowa dz 90 x 8,2 mm – 81,00 m; dz 63 x 5,8 mm – 72,0 m; 3 przyłącza wody do 6 nieruchomości dz 40 x 3,7 mm o długości 67,0 m. Tymczasem z załączonych rysunków wynika 74 m rurociągi dn 90, 79 m rurociągu Dn 63 i 57,5 m rurociągu Dn 40 i 3 przyłącza do budynków? Prosimy o wyjaśnienie które z powyższych ilości są prawidłowe i jakie ilości należy przyjąć w przedmiarze?

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy przyjąć następujące ilości rurociągów:

- ul. Długa dz 90 x 8,2 mm – 81,0 m, dz 63 x 5,8 mm – 72,0 m, dz 40 x 3,7 mm – 67 m – 6 przyłączy do budynków

- ul. Nad Bładnicą dz 40 x 3,7 mm – 187 m – pozostałe ilości rurociągów pozostają jak w obmiarze.

2. Dla ulicy Długiej odcinek W5-HN80 przyjęto z rur Dn 63, czy nie powinien być on wykonany z rur Dn 90

Odpowiedź: Odcinek W5-HN80 opisany w projekcie jako dn 63 jest pomyłką pisarską i należy przyjąć jako dn 90.

3. Przedmiary nie uwzględniają nakładów potrzebnych na wykonanie podłączenia projektowanych sieci do istniejących instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W kosztorysie ofertowym należy doliczyć jako kalkulację indywidualną włączenie projektowanych sieci do istniejącego wodociągu. (1 szt. ul. Długa i 1 szt. ul. Nad Bładnicą

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
...	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie projektowanych sieci do istniejących instalacji	2 włączenia		

Zamawiający wprowadza również dodatkowe rysunki projektu zagospodarowania terenu.

Termin składania ofert zamawiający ustala na dzień 08.05.2009r godzina 10:00.

Termin otwarcia ofert zamawiający ustala na dzień 08.05.2009r. godzina 10:30.

Sekretarz Miasta

Ireneusz Staniak