

Cieszyn 06.09.2005r.

OPINIA NR 60/2005

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art.27 ust.2 pkt 1, art. 28 ust.1 i 4 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 100, poz. 1086 z późn. zm.), § 11 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uzgadniania usytuowania projektowanych sieci (Dz.U. nr 38 poz. 455).

OPINIUJE POZYTYWNIE

projekt przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ustroniu przy ul. Partyzantów.

Inwestor : Urząd Miasta Ustron
Rynek 1
43-450 Ustron

Biuro projektów : Studio Architektoniczne
„ARTDOM L.K.”
ul. Grunwaldzka 25/24
43-300 Bielsko-Biała

Zlecenie z dnia : 03.08.2005

znak : bn

Data wpływu : 10.08.2005r.

Nr rej.: ZUD/60/2005

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej na posiedzeniu zespołu w dniu 25.08.2005r. (Protokół Nr 14/2005) po zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia lokalizację w/w obiektu.

Uwagi i zalecenia :

Uzgodnienia dokonywane przez ZUDP tracą ważność gdy :

- inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat,
 - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona,
 - inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności,
 - dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- O wystąpieniu wyżej wymienionych przypadków, inwestor zobowiązany jest zawiadomić bezzwłocznie ZUDP

1. **Po zrealizowaniu, a przed zasypianiem uzbrojenia należy zgłosić do uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.**
2. Niniejszą opinię wraz z częścią graficzną należy wpiąć do każdego egzemplarza dokumentacji.
3. Zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktów geodezyjnych, prawnie chronionych, narażonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

zał. Protokół ZUDP nr 14/2005

z up. Starosty

Piotr Jaworski
Przewodniczący Zespołu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej

ENION Spółka Akcyjna Oddział w Bielsku-Białej
Beskidzka Energetyka
Rejon Dystrybucji Cieszyń
43-400 Cieszyń, ul. Frysztańska 50
NIP 675-000-12-25 REGON: 350626576-00036
tel. (033) 857 26 00, fax (033) 857 27 02

Przez określony na planie teren
przebiegają podziemne linie
elektroenergetyczne

linia kablowe n.n.
linia kablowe S.N.

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych
podziemnych urządzeń z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi winny być wykonane
zgodnie z normą N SEP-E-004

Prace ziemne i polik
wzrostu i uproszczenia

UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok
Cieszyń 30 WRZ. 2005

TECHNIK
d/s Eksploatacji

Miroslaw Szafter

HALA
SPORTOWA

± 0,0 = 363,30

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250


Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250

Ø 250



~~ALL PLACED~~
~~ALL PLACED~~

W	- proj. wodociąg
K_S	- proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej
K_D	- proj. przyłącze kanalizacji deszczowej
X-W30-X	- istniejący wodociąg do likwidacji
W₃₀	- istn. wodociąg
K_S250	- istn. kanalizacja sanitarne do wymiany A ÷ B
K_D200	- istn. kanalizacja deszczowa do wymiany $\varnothing 250$
K_S	- istn. kanalizacja sanitarne
K_D	- istn. kanalizacja deszczowa
Ae-WN	- istn. kabel elektryczny
X-Ae-WN-X	- istn. kabel elektryczny do likwidacji
A_g	- istn. gazociąg

mgr inż. Krystyna Konopka
Upr. bud. 4617/1/Kt
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. M. Reja 21/44

Mapa na której narysowano projekt-
wodociąg, kanalizację sanitarną i deszczową,
jest kopią mapy nr 3/1495/04 przyklejonej do
zaskarżenia powiatowego w dn. 21. 07. 2004.

Plansza uzbrojenia terenu

Zell. 2

Hala Sportowa przy Szkole podstawowej Nr 1
Ustroń, ul. Partyzantów mgr inż. Ewa Omirska

mgr inż. Ewa Omirsa
Upr bud. 83/80/B
43-300 BIELSKO BIAŁE
ul. Poprzeczna 12/8

STAROSTA CIESZYŃSKI

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z. 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.)

uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

sieć wodociągowa i kanalizacyjna

(czyli uzgodnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji techniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w § 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o zmianie ustawy o Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i o odpowiedzialności z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, a z zespołów uzgadniania wynikała konieczność zmiany projektowej (Dz.U.Nr 38, poz. 455).

2016/06/05

Cieszyn 17 WRZ. 2016

(miejscowość i data)

z up. Starosty

(podpis)

Piotr Jaworski

Przewodniczący Zespołu Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej