


8. Do odbioru końcowego należy dostarczyć następujące dokumenty warunkujące dokonanie odbioru:
- dokumentację powykonawczą (ze względu na przełożenie bezprzerwowe kabli schematy rozwinięte przełączenia kabli nie są wymagane),
 - dokumentację geodezyjną
 - inwentaryzację trasową (mapy w skali 1 : 500 lub 1 : 1000 (2 egz. całe sekcje))
 - szkice polowe
 - wykaz współrzędnych
 - na dyskietce pomiar geodezyjny w formie pliku (*.dwg).
 - wykaz zużytych materiałów z podaniem ich producentów
 - certyfikaty na zabudowane materiały
 - powykonawczy wypis z rejestru gruntów wraz z odpowiednim wrysem na mapach katastralnych potwierdzony przez służby geodezyjne, obejmujący działki na których zostały zlokalizowane urządzenia teletechniczne
 - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, a także o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 - zgody właścicieli parcel na lokalizację urządzeń teletechnicznych na ich terenie zgodnie z powykonawczym wypisem z rejestru gruntów
 - wyciąg z pozwolenia na budowę w części dotyczącej teletechniki
9. Koszty całości prac – wykonania przebudowy i zabezpieczeń urządzeń teletechnicznych łącznie z dokumentacją projektową - ponosi Inwestor.
10. Całość prac związanych z wykonaną przebudową i zabezpieczeń sieci teletechnicznej podlega odbiorowi przez pracownika Telekomunikacji Polskiej
11. Należy powyższe uzgodnienie dołączyć do dokumentacji budowlano-wykonawczej, która to zostanie przekazana Inwestorowi.

Zakres prac objętych niniejszym projektem nie tworzą żadnych zobowiązań, ani nie mogą być podstawą dla roszczeń finansowym wobec Telekomunikacji Polskiej.

Uzgodnienie dokumentacji ważne 6 miesięcy.

Z poważaniem

Jarosław Gajos


Kierownik Działu Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci Opole

Załączniki: projekt techniczny,

Do wiadomości: TP –STTSRECU