

ZP / 35 / 2009

Ustroń dn. 28.07.2009r.

Do wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego na: „Modernizację układu zasilania – dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Ustroniu”.

Dodatkowe wyjaśnienia:

1. Przyjąć moc agregatu prądotwórczego – 180 kW (+/- 5%).
2. Pomiąć wymóg głośności pracy agregatu 70 dB z odległości 5 m.

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi ww. przetargu oraz odpowiedziami zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania ofert: 03.08.2009r godzina 10:00 lok. 4 Urząd Miasta Ustroń)
Termin otwarcia ofert: 03.08.2009r. godzina 11:00 lok. 1 (Urząd Miasta Ustroń).

Z poważaniem

z up. Burmistrza

Irmina Ścibiek
Burmistrz Miasta