

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ  
Beskidzka Energetyka  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
tel. 033 813 10 00, 033 498 10 00  
fax 033 813 10 63, 033 498 10 00

Bielsko-Biała, dn. 2009-03-27

Kolej Linowa "Czantoria"  
Sp. z o.o.

Nasz znak: BE/SR/KK/2213/2009

ul. 3-go Maja 130  
43-450 USTRÓŃ

Nr warunków: WP/R2/0/218529/09

Dotyczy: **realizacja warunków przyłączenia nr WP/R2/0/218529/09**

Odpowiadając na wniosek złożony w dniu **2009-03-04**, w załączeniu przesyłamy „Warunki przyłączenia” obiektu do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej – Beskidzka Energetyka oraz projekt „Umowy o przyłączenie”.

Jednocześnie informujemy, że:

1. Zakres robót określony w „Warunkach przyłączenia”, do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, zostanie zrealizowany przez Beskidzką Energetykę po podpisaniu przez Strony „Umowy o przyłączenie”.
2. Urządzenia zasilające SN i nN od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie.
3. W celu podpisania „Umowy o przyłączenie” Wnioskodawca proszony jest o dostarczenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym używane będą przyłączane urządzenia, instalacje i sieci, w przypadku, jeżeli dostarczony z wnioskiem uległ zmianie, a także o skontaktowanie się z naszym Wydziałem Rozwoju w Bielsku-Białej przy ul. Batorego 17a (budynek AB), tel. (033) 813-13-20, (033) 813-13-21, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach między 7<sup>00</sup> a 14<sup>00</sup>.
4. Wstępnie obliczona wysokość opłaty za przyłączenie, stanowiąca 25% planowanych nakładów na realizację przyłączenia (zasilania podstawowego) wyniesie **2 000,00 zł + VAT** wyliczony według obowiązującej stawki, dla mocy przyłączeniowej **1354 kW** (wzrost z 554 kW).

Ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie wynikać będzie z udokumentowanych, rzeczywiście poniesionych przez Beskidzką Energetykę, nakładów na realizację przyłączenia.

Pełnomocnik  
ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej  
Beskidzka Energetyka  
mgr inż. Jacek Ciupek

Załączniki:

Zał. nr 1 - Warunki przyłączenia

K/o:

2 x SR,

1 x RD2



Bielsko-Biała, dnia 2009-03-27

Kolej Linowa "Czantoria" Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 130  
43-450 USTRÓŃ

Nr warunków: WP/R2/0/218529/09

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

obiekt: zasilanie układu naśnieżania nastrostrady  
adres przyłączanego obiektu: Ustroń ul. 3 Maja  
gmina: Ustroń  
p.gr.: 2693/5, 2687/51

Odpowiadając na wniosek złożony w dniu **2009-03-04**, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej **1354 kW** (wzrost z 554 kW), na poniższych warunkach.

### I. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Miejsce przyłączenia: stacja transformatorowa nr 2698 „Ustroń Polana Wyciąg”.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej - miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu nr 1 rozdzielni SN stacji transformatorowej nr 2698 „Ustroń Polana Wyciąg”.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie budowy przyłącza: ---
  - b) w zakresie rozbudowy sieci: w stacji nr 2698 „Ustroń Polana Wyciąg” w polu nr 1 rozdzielni SN istniejący rozłącznik wymienić na rozłącznik z uziemnikiem dolnym typu OM 24.
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji:
    - c1) na terenie przewidzianym do zagospodarowania wybudować stację transformatorową 15/0,4 kV stanowiącą własność Przyłączanego Podmiotu, w której zabudować pole liniowe 15 kV (zasilające) oraz pole pomiarowe z pośrednim układem pomiarowym. Pozostałe wyposażenie ww. stacji transformatorowej winno wynikać z potrzeb Przyłączanego Podmiotu,
    - c2) dla zasilania projektowanej stacji transformatorowej należy wybudować linię kablową 15 kV (o przekroju dobranym przez Projektanta) stanowiącą własność Przyłączanego Podmiotu, relacji: stacja transformatorowa "Ustroń Polana Wyciąg" - projektowana stacja transformatorowa lub wykorzystać istniejącą linię 15 kV zasilającą obecnie Wasz transformator 15/0,4 kV,
    - c3) w stacji nr 2698 „Ustroń Polana Wyciąg” z pól nr 6 i nr 7 zdemontować linie kablowe zasilające Waszą stację transformatorową („Stacja górna”), które docelowo należy zasilic z nowej stacji,
    - c4) istniejący pośredni układ pomiarowy w stacji nr 2698 „Ustroń Polana Wyciąg” należy zdemontować
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 15 kV:
  - a) rodzaj układu: pośredni, kat. B3.
  - b) miejsce zainstalowania: rozdzielnia niskiego napięcia (dotyczy liczników energii elektrycznej). Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Do obliczeń przyjąć<sup>\*)</sup>:
  - a) moc zwarcia: 73 MVA i czas trwania zwarcia: 1,5 s,
  - b) prąd zwarcia doziemnego: 30 A i czas jego trwania: >10 s.

<sup>\*)</sup> parametry zwarcia określone dla miejsca dostarczania energii elektrycznej.
6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .
7. Sieć SN pracuje w układzie: sieć skompensowana.
8. Termin ważności niniejszych warunków: do dnia 2011-03-27.