

Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Bielsku-Białej
Rejon Dystrybucji Cieszyń
ul. Frysztacka 50
43-400 Cieszyń
tel. 33 857 26 00
fax 33 857 27 02
e-mail: bielsko.dp2@enion.pl



ENION

Cieszyń, 28.01.2010 r.

Nr OBB/RD2/ZS/MS/ 484 /10

Urząd Miasta Ustroń

ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

dotyczy: przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją.

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.01.2010 r. informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie 24 szt. słupów i opraw przy Alei Legionów w Ustroniu na odcinku od mostu wiszącego na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej do mostu przy stacji benzynowej w Ustroniu Brzegach.

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych – w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej – na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy

a) Inwestorzy indywidualni :

- dowód osobisty odbiorcy lub
- dowód osobisty pełnomocnika + pełnomocnictwo

b) Inwestorzy komercyjni :

- dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
- umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

2. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowiązany jest do pozostawiania w ENION S.A. oryginałów lub kserokopii ww. dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.

Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Działem Rozwoju i Utrzymania Sieci Rejonu Dystrybucji w Cieszyń.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci są ważne przez okres jednego roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 28.01.2011 r.). ENION S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez użytkownika sieci informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo ulegną modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej ENION S.A.

Z poważaniem

Załączniki: - projekt Porozumienia
- warunki przebudowy

Kopie: ZS-RD Cieszyń

Pełnomocnik
ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
mgr inż. Mirosław Zieliński

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawia 65 L
30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 253 048 507,74 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 253 048 507,74 zł

www.enion.pl

Cieszyn, 28.01.2010 r.
Nr OBB/RD2/ZS/MS/ 484 /10

ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Rejon Dystrybucji Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Frysztańska 50
NIP 675-000-12-25 REGON: 350626576-00036
tel. 33 8572600, fax 33 8572702
- 5 -

Załącznik nr 1 do Porozumienia – warunki przebudowy

Urząd Miasta Ustroń

ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Odpowiadając na wniosek z dnia 22.01.2010 r. podajemy poniżej warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego polegającej na wymianie 24 szt. słupów i opraw przy Alei Legionów w Ustroniu na odcinku od mostu wiszącego na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej do mostu przy stacji benzynowej w Ustroniu Brzegach, stanowiących składnik majątku ENION S.A.:

1. a) wymianę słupów i opraw należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
b) akceptuje się zastosowanie słupów typu SSO-6m firmy Kromis z oprawami OW-2 i lampami sodowymi 70 W.
c) podlegająca przebudowie sieć energetyczna zasilana jest ze stacji transf. nr 21964 „Ustroń Basen”, PZ nr 424. Zastosowano układ sieci „TN”.
2. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego wykonawca robót uzyska w RD Cieszyn. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić przed przystąpieniem do wykonawstwa.
3. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w ENION S.A. Uzyskać należy również pozytywne opinie właścicieli uzbrojenia technicznego terenu.
4. Przy prowadzeniu robót należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach ENION S.A.
5. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych Posterunku Energetycznego Ustroń na czas wykonywania niezbędnych prac.
6. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością ENION S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikających, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
7. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną i prawną zgodną z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Załączniki: - szkic proponowanej formy przebudowy

Kopie: ZS-RD Cieszyn
PE Ustroń

Pełnomocnik
ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
mgr inż. Mirosław Zieliński