

istn sieć napowietrzna

Linia YAKXS 4 x 35 mm²

Linia AsXSn 4 x 25 mm²



istn. słup nr 1, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 2, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 3, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 4, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 5, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 6, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W



proj słup nr 7, proj. oprawa ośw. OUSe 100, lampa sodowa 100W

Ze wzgl. na wykonanie lamp w II klasie ochronności -
uziemiaenia opraw nie projektuje się

Stacja transformatorowa: Ustron Brzegi [22670]	
Układ sieci: TT	Obwód: oświetlenie
Obiekt: Oświetlenie uliczne w Ustroniu przy ul. Drozdów	
Inwestor: Gmina Ustron 43-450 Ustron ul. Rynek 1	
Treść rysunku: Schemat ideowy zasilania oświetlenia ulicznego	Projektował Jerzy Polok Nr upr. budowl. UAN-VI-1227/116/88