

Ustroń 23.03.2010

ZP / 10 / 2010

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie”.

Wpłynęły następujące zapytania:

1. Pozycja nr 1 przedmiaru urzędowego dotyczy robót rozbiórkowych i utylizacji pokrycia dachowego z płyt azbestowych. Prosimy o informację czy do powyższych robót Zamawiający wymaga posiadania przez Firmę odpowiednich koncesji. Brak informacji w SIWZ i SST.

Odpowiedź: Oferent nie musi posiadać koncesji. Zamawiający żądał będzie jednak przedstawienia potwierdzenia przekazania materiału do utylizacji.

2. W pozycji 23 przedmiaru są podane okna O2 – 5 szt. natomiast w Państwa odpowiedzi z dnia 19.03.2010r dotyczącej pytania nr 3 wymieniliście Państwo stolarkę okienną omijając okna O2, czy te okna zostały usunięte z przedmiaru czy pomyłkowo nie wymienione?

Odpowiedź: W części opisowej do zamówienia publicznego informujemy, że w szkole wykonano wcześniej częściową wymianę stolarki okiennej. Do zamówienia dołączono cały projekt termomodernizacji z elewacjami po to, by oferent zapoznał się z obiektem. Okna O2 oraz częściowo inne okna zostały wymienione wcześniej. Zakres wymiany okien został szczegółowo przedstawiony w odpowiedzi z dnia 19.03.2010r.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA MIASTAMI
mgr inż. Andrzej Siemirski