

Do wszystkich uczestników postępowania na : „Remont barier drogowych w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu”.

W związku z toczącym się postępowaniem do Zamawiającego wpłynęła prośba o podanie dla danego przetargu :

- zamiennie do SP09/4 poziomów powstrzymywania wg normy PN-EN 1317,
- wymóg deklarowania wyrobów zgodny z CE lub B (wg ustawy),
- wobec wykonawców zastosowanie wymagania posiadania rekomendacji producenta do montażu zgodnie ze znakiem CE,
- szczegółowego zakresu prac do wykonania.

Odpowiedź :

Inwestor zamawia bariery typu SP09/4 zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Bariery powinny mieć wystawioną deklarację zgodności z obowiązującą normą PN-EN 1317. Powinny również posiadać znak B lub CE zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Zakres prac objęty został w przedmiarze robót. Ilość odcinków : 4.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITECTURY I GOSPODARKI GRUNTAMI

mgr inż. Andrzej Siemiński