

ZP / 18 /2010

Ustroń, dnia 27.04.2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynku zlokalizowanego w Ustroniu przy ulicy 3 Maja 68”

Wpłynęły następujące zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zastosowania kotła firmy Viessmann w/w zadaniu. W przedmiarach „Kotłownia gazowa „ w poz. 1 jest: kocioł gazowy, ścienny, kondensacyjny Vitodens 200 o mocy 42,2 kW z wyposażeniem: czujnik pogodowy i sterownik Vitotronic 200. natomiast w dokumentacji i rysunkach pojawia się kocioł stojący Vitocrossal 300 o mocy 22-66 kW.

Odpowiedź: Należy przyjąć kocioł gazowy gazowy, ścienny VITODENS 200 o mocy 42,2 kW.

2. Prosimy o uzupełnienie informacji dot. zestawienia stolarki (zewnętrznej, wewnętrznej) drzwiowej i okiennej, drzwi dachowych oraz witryn sklepowych.

Odpowiedź: Zamawiający zamieścił informacje dotyczące stolarki w załączniku „Pytania i odpowiedzi Zestawianie stolarki ZP 18 2010” na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta