



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Spółka z o.o. w Ustroniu

43-450 Ustron, ul. Konopnickiej 40, tel. + 48 33 854 35 00, tel./fax +48 33 854 39 83
http://www.pk.ustron.pl, e-mail: sppkustron@poczta.onet.pl

Ustron, dnia 29.06.2009 r.

Wykonuje usługi:

- Wywóz odpadów komunalnych stałych i płynnych,
- Odbiór odpadów segregowanych,
- Odbiór na stacji przeładunkowej odpadów:
 - niebezpiecznych,
 - wielkogabarytowych,
 - elektrycznych i elektronicznych,
- Utrzymanie zieleni i nasadzeń,
- Wykonywanie dróg tłuczniowych i chodników,
- Zamiatanie dróg i placów,
- Usługi koparko-ładowarką,
- Odśnieżanie placów i chodników,
- Transport ciągnikami i samochodami,
- Plakatowanie,
- Wynajem garaży,
- Sprzedaż:
 - paliw,
 - worków,
 - kontenerów i kubłów na odpady,
- Wykonuje także :
 - Ławki wraz z montażem,
 - Odbiór odpadów poremontowych w podstawionych kontenerach o poj. 5-7 m³

L. Dz. PK-ZT/235/06/2009

L-Concept
Leszek Karasiński

43-450 Ustron
ul. Kościelna 2

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadnia dokumentację pn „Przebudowa skrzyżowania ul. Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą techniczną Ustroniu”.

W projektowanej dokumentacji należy uwzględnić przebudowę ciepłociągu na odcinku od komory zlokalizowanej koło Domu Kultury „Prażakówka” do komory przy bloku Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszyńska nr 4 oraz na odcinku biegnącym wzdłuż bloków Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Cieszyńska nr 4, 3 i 2 w kierunku bloku ADM-u ul. Cieszyńska 7.

Ciepłociąg powinien być wykonany w technologii rur preizolowanych o parametrach:

- materiał – stal, 2 x Dn 125,
- ciśnienie statyczne w sieci 3,0 bar
- ciśnienie max 6,0 bar
- ciśnienie dyspozycyjne sieci zewnętrznej 2,0 bar.

Nowy ciepłociąg powinien przebiegać trasą dotychczasowego ciepłociągu możliwie po terenach miejskich.



Firma jest członkiem programu

oraz posiada certyfikat



Kopia :
a/a

PREZES ZARZADU
[Signature]
mgr Ałojzy Sikora

000043

Cieszyn, 11.08.2009 r.
Nr BE/RD2/ZS/MS/ 6364 /09

Załącznik nr 1 do Porozumienia – warunki przebudowy

REJON DYSTRYBUCJI CIESZYN
ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn
tel. 033 857 26 00, fax 033 857 27 02

Urząd Miasta
Ustroń
Rynek 1
43-450 Ustroń

WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej na rondo, oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 i Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu.

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku ENION S.A.:

- a) Kolidujące urządzenia energetyczne niskiego napięcia należy przebudować zgodnie z normami PN-E-05100-1, N SEP-E 003, oraz N SEP-E-004 w oparciu o szkic przedłożony w załączeniu.
- b) Do przebudowy sieci rozdzielczej nN zastosować kabel ziemny typu YAKY 4 x 120 mm² jako zasilanie ze stacji transformatorowej, słupy energetyczne typu E lub ZN, oraz przewody AsXSn 4 x 70 mm² i AL 4 x 50 + 2 x 25 mm². Przyłącza do budynków wykonać przewodami AsXSn 4 x 16 mm². Podlegająca przebudowie sieć rozdzielcza zasilana jest ze stacji transf. nr 22751 „Ustroń Cieszyńska”. Zastosowano układ sieci „TN-C”.
- c) Do przebudowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego zastosować kabel ziemny typu YAKY 4 x 35 mm² oraz słupy i oprawy jak dotychczas. Podlegająca przebudowie sieć oświetleniowa zasilana jest ze stacji transf. nr 22822 „Ustroń I”. Zastosowano układ sieci „TT”.
2. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną, którą należy przedstawić do uzgodnienia w Rejonie Dystrybucji Cieszyn oraz uzyskać wymagane prawem decyzje administracyjne.
3. Wszelkie dane dotyczące istniejącego uzbrojenia elektroenergetycznego projektant uzyska w Rejonie Dystrybucji Cieszyn. Szczegóły związane z przebudową należy uzgodnić na etapie projektowania.
4. Projekt przebudowy winien być wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym i uzgodniony przez ZUDP, jeżeli jest to wymagane. W przypadku konieczności prowadzenia sieci elektroenergetycznych przez grunty osób trzecich, Inwestor winien uzyskać odpowiednie zezwolenia lub zgody właścicieli gruntów na usytuowanie i użytkowanie przebudowanych urządzeń elektroenergetycznych, na drukach obowiązujących w ENION S.A.
5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach ENION S.A.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych Posterunku Energetycznego Ustroń na czas wykonywania niezbędnych prac.
7. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością ENION S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
8. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną i prawną zgodną z obowiązującymi wymogami w tym zakresie.

Załącznik: szkic proponowanej formy przebudowy

Kopie: ZS-RD Cieszyn
PE Ustroń

Pełnomocnik
ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Beskidzka Energetyka

mgr inż. Mirosław Zieliński

KRS 0000012216

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 253 048 507,74 zł

Wysokość kapitału wpłaconego 253 048 507,74 zł

000044

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

Beskidzka Energetyka

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

ENION Spółka Akcyjna

ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków

NIP 675 000 12 25

Cieszyn, 11.08.2009 r. ✓
Nr BE/RD2/ZS/MS/ 6364 /09

URZĄD MIASTA
Ustron
BUDOWA PODAWCZNI
wpł
dnia 2009 -08- 25
Licz. 8582 Otrzymał 166

REJON DYSTRYBUCJI CIESZYN
ul. Frysztańska 50, 43-400 Cieszyn
tel. 033 857 26 00, fax 033 857 27 02

**Urząd Miasta
Ustron
Rynek 1
43-450 Ustron**

dotyczy: **przebudowy fragmentu sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną inwestycją.**

Odpowiadając na wniosek pełnomocnika (Konsorcjum L-Concept Leszek Karasiński, SMART Architekci Szymon Mazurek) z dnia 05.08.2009 r. informujemy, że wyrażamy zgodę na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej, z którym koliduje projektowana inwestycja:

przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej na rondo, oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 2 i Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu.

Realizacja przebudowy uzależniona jest od podpisania Porozumienia, którego projekt dołączony został do niniejszego pisma. W Porozumieniu zamieszczone zostały szczegółowe warunki realizacji przebudowy.

Porozumienie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych – w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej - na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujące odbiorcę jako stronę umowy

i) Inwestorzy indywidualni :

- dowód osobisty odbiorcy lub
- dowód osobisty pełnomocnika + pełnomocnictwo

ii) Inwestorzy komercyjni :

- dowód osobisty właściciela firmy lub dowód osobisty pełnomocnika firmy + pełnomocnictwo,
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru sądowego,
- umowę spółki (dotyczy spółki cywilnej),
- decyzję o nadaniu NIP i REGON,
- numer konta bankowego firmy.

2. Tytuł prawny upoważniający do dysponowania obiektem.

Inwestor zobowiązany jest do pozostawienia w ENION S.A. oryginałów lub kserokopii ww dokumentów. W przypadku załączania kserokopii, należy przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu. Uprzejmie informujemy, że w celu zawarcia Porozumienia należy skontaktować się z Działem Rozwoju i Utrzymania Sieci Rejonu Dystrybucji w Cieszynie.

Wyrażona w niniejszym piśmie zgoda na przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz warunki przebudowy tej sieci są ważne przez okres jednego roku od daty sporządzenia niniejszego pisma (tj. do dnia 11.08.2010). ENION S.A. może wycofać zgodę lub zmienić warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdy podane przez użytkownika sieci informacje lub udostępnione dokumenty okazałyby się niezgodne z prawdą albo ulegną modyfikacji, a ponadto w przypadku zmian stanu faktycznego lub prawnego, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej ENION S.A.

Z poważaniem

Załączniki: - projekt Porozumienia
- warunki przebudowy
Kopie: ZS-RD Cieszyn

Pełnomocnik
ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej
Dział Energetyka
M. Zieliński
mgr inż. Mirosław Zieliński

KRS 0000012216

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 253 048 507,74 zł

Wysokość kapitału wpłaconego 253 048 507,74 zł

000045

ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ

Beskidzka Energetyka

ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała

ENION Spółka Akcyjna

ul. Zawila 65 L, 30-390 Kraków

NIP 675 000 12 25