

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont barier drogowych w ciągu drogi powiatowej ul. Równica w Ustroniu

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: Systemy barier z grupy SP utraciły Aprobatę Techniczną z końcem roku 2009. Aktualnie Aprobatę Techniczną posiadają bariery drogowe określone następującymi parametrami:

- a) poziom powstrzymywania N lub H
- b) szerokość pracująca W
- c) poziom intensywności zderzenia A lub B

W związku z powyższym składamy zapytanie o rodzaj barier, jakie należy ustawić uwzględniając nową nomenklaturę.

Odpowiedź: Inwestor zamawia bariery typu SP09/4 zgodnie ze specyfikacją techniczną. Bariery powinny mieć wystawioną deklarację zgodności z obowiązującą normą PN-EN 1317. Powinny również posiadać znak B lub CE zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

Pytanie 2: Prosimy o podanie ilości odcinków oraz rozwiązania konstrukcyjne odcinków początkowych i końcowych

Odpowiedź : Ilość odcinków od 5 do 10, rozwiązania konstrukcyjne odcinków początkowych i końcowych typu „skos”

Pytanie 3: Czy pozyskany materiał z rozbiórki w związku z faktem konieczności składowania jego we własnym zakresie staje się własnością Wykonawcy?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4: Czy w kosztorysie (w pozycji nr 2) należy ująć koszt składowania gruzu?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5: Prosimy o wskazanie ilości barier łukowych, które należy zamontować w ramach w/w postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Nie występują

Pytanie 6: Załączona do dokumentacji przetargowej Specyfikacja Techniczna w punkcie 1.3 Zakres robót objętych ST przewiduje rozbiórkę istniejących uszkodzonych barier stalowych, prosimy o określenie czy roboty te wchodzą w zakres niniejszego przetargu?

Odpowiedź: Zakres robót rozbiórkowych niniejszego przetargu obejmuje jedynie rozbiórkę barier żelbetowych.

Pytanie 7: Załączona do dokumentacji przetargowej Specyfikacja Techniczna w punkcie 1.3 Zakres robót objętych ST przewiduje rozbiórkę istniejących barier betonowych (materiał z rozbiórki do dyspozycji Inwestora). Prosimy o wyjaśnienie zapisu „materiał z rozbiórki do dyspozycji Inwestora”, który stoi w sprzeczności z zapisem pkt 3 SIWZ, tj. „miejsce składowania gruzu z rozbiórki barier należy przewidzieć we własnym zakresie”

Odpowiedź: Wiążący jest zapis SIWZ, materiał z rozbiórki staje się własnością Wykonawcy, który powinien przewidzieć miejsce i koszty jego składowania we własnym zakresie.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta