

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Numer i nazwa zamówienia publicznego
43-450 USTRON
tel. 33 631 93 00, fax 33 631 93 50
NIP 548-24-07-434, REGON 147509344

Numer i nazwa zamówienia publicznego	ZP / 48 / 2011 Dostawa kotła i elementów instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Osoba upoważniona do kontaktów	Ireneusz Staniek tel. (033) 8579-358; FAX (033) 8579-330
TRYB POSTĘPOWANIA	Przetarg nieograniczony
RODZAJ ZAMÓWIENIA	Roboty Budowlane
NUMER OGŁOSZENIA W SPISIE BZP	374646 – 2011 z dnia 10.11.2011r.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zamówienie polega na dostawie kotła grzewczego oraz podgrzewacza pojemnościowego, pomp obiegowych i pompy cyrkulacyjnej, sprzęgła hydraulicznego oraz zaworów trójdrogowych dla kotłowni gazowej w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu. Charakterystyka urządzeń: 1. Kocioł grzewczy z automatyką (1 kpl.): kocioł wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Maksymalna temperatura robocza 900C, minimalna temperatura zasilania-powrotu 20C-20C. Zasilanie 230V-50Hz. Maksymalne ciśnienie robocze 4 bar. Kocioł fabrycznie wyposażony w układy automatycznej regulacji zabezpieczającej przed przekroczeniem temperatury dopuszczalnej. Stopień ochrony IPX4D. Homologacje B23P, C13x, C33x, C93x, C53. Znamionowa moc cieplna Pn (50-30C) 89,5kW, sprawność min 104,0 procent PCI przy obciążeniu 100 procent Pn śr. temp. powrotu 300C, sprawność min 108,0 procent PCI przy obciążeniu 30 procent Pn śr. temp. powrotu 30C. Natężenie przepływu gazu ziemnego (15C-1013mbar) 9,8m3-h. Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 45 mg-kWh. Minimalny przepływ wody 0,4m3-h. Maksymalny ciężar kotła - 70kG. Kocioł wyposażony musi być we wszelkie urządzenia służące do zawieszenia i podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania, wyposażony do pracy z gazem ziemnym, z możliwością dostosowania do propanu. Ciśnienie zasilania gazem: 20-25 mbar. Podłączenie do przewodu pow-spal. lub do komina. Palnik gazowy ze wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie 18 do 100 procent mocy. Wentylator z tłumikiem zasysania powietrza. Kocioł dostarczony z odpowiedźnikiem automatycznym i syfonem. 2. Konsola sterownicza musi umożliwić sterowanie i regulację pogodową dwóch obiegów c.o. i jednego obiegu c.w.u. 3. Płytki i czujniki do zaworu miesz., czujnik c.w.u. z kablem, czujnik temperatury zewnętrznej - po 1 kpl. 4. Wolnostojący podgrzewacz pojemnościowy o wielkości zasobnika 150 litrów (1 kpl). Zasobnik z blachy stalowej, pokrytej emalią dopuszczoną do kontaktu z produktami spożywczymi. Izolacja termiczna o grubości min. 50 mm ze spienionej pianki poliuretanowej (0 procent zawartości freonu). Wydajność godzinowa podgrzewacza przy różnicy temp. 35K - min 680 litrów. Moc wymiany 28kW. Podgrzewacz wyposażony w urządzenia umożliwiające automatyczną współpracę z kotłem grzewczym. 5. Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania (kpl. 4). Króciec ssawny 1 cal-G 1,5. Przyłącze gwintowane Rp 1. Moc znamionowa <70W. Pompa bezdławicowa obiegowa z przyłączem śrubowym, silnikiem EC z automatycznym dopasowaniem wydajności. Dopuszczalny zakres temperatur -10C do +110C. Przyłącze sieciowe 1-230 V, 50-60 Hz. Stopień ochrony IP 44. Maks. ciśnienie robocze: 6 bar. Bezstopniowa regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy. Klasa sprawności energetycznej A. Praca z automatycznym obniżeniem nocnym Autopilot. Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem. Miękki rozruch. 6. Pompa cyrkulacyjna obiegu centralnej wody użytkowej (1 kpl.). Króciec ssawny 1 -G 11-2. Przyłącze gwintowane Rp 1. Moc znamionowa <50W. Temperatura przetłaczanej cieczy: woda użytkowa (do 20dH) +15C do +65C w pracy krótkotrwałej (2 h): +15C do +70C. Przyłącze sieciowe 1-230 V, 50 Hz. Stopień ochrony IP 44. Maks. ciśnienie robocze 10 bar. Bezstopniowa regulacja wydajności w zależności od rodzaju pracy. Praca z automatycznym obniżeniem nocnym Autopilot. Funkcja zabezpieczenia przed zablokowaniem. Miękki rozruch. 7. Sprzęgło hydrauliczne dla kotła o mocy 100kW (kpl. 1). 8. Zawór trójdrogowy Dn 25 z siłownikiem (kpl. 1). 9. Zawór trójdrogowy Dn 32 z siłownikiem (kpl. 1).

W wyznaczonym terminie oferty przetargowe złożyli następujący Wykonawcy

Oferta nr 1	Oferta nr 2
PPUH „INSTAL-ROGRA” Szafarczyk Roman	A. Ślebioda, B. Małysz, Z. Czakon, Spółka Jawna „AZBUD”
43-400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3	43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Cena: 28 427,15 zł brutto	Cena: 27 466,52 zł brutto

Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano wraz z uzasadnieniem wyboru.

A. Ślebioda, B. Małysz, Z. Czakon, Spółka Jawna „AZBUD”
43-450 Ustroń, ul. Hutnicza 3
Cena: 27 466,52 zł brutto

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i spełnia wszystkie wymogi i warunki zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w tym postępowaniu.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert (niepodlegających odrzuceniu)

Numer oferty	Liczba pkt w kryterium CENA (waga 100 % - max 100 pkt)	Razem
1	96,62 pkt.	96,62 pkt.
2	100,00 pkt.	100,00 pkt.
Data wysłania ogłoszenia	18.11.2011r	
Termin podpisania umowy	25.11.2011r. godz. 10:00.	
Miejsce podpisania umowy	Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń pok. 14	

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Burmistrz Miasta Ustroń