



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 5645 /2011

Ustroń, dnia 13.12.2011 r.

URZĄD MIASTA
USTRONI
BIURO PODAWCZE

WZC
Data

2011-12-20

Do

Urząd Miejski w Ustroniu

43-450 Ustroń Rynek 1

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informujemy, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków, z **budynków mieszkalnych** znajdującego się w

Ustroniu ul. Skoczowska/Folwarczna/Sztwiertni/Graniczna nr parceli / nr budynku wg załączonej mapy orientacyjnej na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków wyłącznie sanitarnych (bytowo - gospodarczych) może nastąpić przez wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do kanału sanitarnego **PCV** średnicy **Ø 400mm**, z pominięciem osadnika, zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
Na granicy nieruchomości należy przewidzieć studzienkę rewizyjną.
2. Inne warunki: - **Należy zaprojektować kolektor sanitarny z PCV Dz400mm odciążający dzielnicę Ustroń-Hermanice. W przypadku obiektów podpiwniczonych należy zastosować klapy zwrotne zabezpieczające przed spiętrzeniem ścieków w sieci kanalizacji sanitarnej.**
3. Projekt techniczny przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania przyłącza należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Odbiór techniczny, nadzór oraz włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej będącej własnością W.Z.C. w Ustroniu na zlecenie Inwestora wykona wyłącznie W.Z.C. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
 - w wypadku wykonania przyłącza systemem gospodarczym należy dołączyć dokumenty zakupu materiałów (kserokopia faktury).
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu przyłącza,
 - podpisaniu umowy o odprowadzeniu ścieków.
9. W przypadku korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze:
 - w przypadku podpisania umowy o „Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wariant A” przechodzi na własność właściwej Gminy a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od przewodu ulicznego do pierwszej studzienki od budynku.
 - w przypadku podpisania umowy o „Przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej wariant B” pozostaje własnością inwestora a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu nie administrują wykonanego przyłącza.

11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
- zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłączy kanalizacyjnych
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Nie wolno lokalizować stałych obiektów w odległości mniejszej niż:
- 3 m od kanalizacji sanitarnej o średnicy do 500 mm
 - 5 m od kanalizacji sanitarnej o średnicy pow. 500 mm
14. W przypadku lokalizacji obiektów bez zachowania powyższych warunków Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia z tytułu poniesionych szkód nie będą respektowane.
15. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
16. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

 Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier

mgr inż. Piotr Kawka

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Mysłowska 10
43-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

NA PLANIE PRZEDKIESIONO
OZNAKOWANIE IZISTNIEJĄCEJ SIECI
KANALIZACYJNEJ:

KANALIZACJA SANITARNA

Zatwierdzenie do warunków
technicznych IT/5645/2011

2 lutego 13.12.2011.

UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok

Ustron 13.12.2011.

Lesław Olszewski

MIEJSCE WKŁADANIA

istn. ks. ϕ 400

