




Numer obwodu		R1	R2	R3	R4	R5
Oznaczenia zacisków						
Opis	zasilanie z rozdzielni sali gimnastycznej	gniazdo 400V	gniazdo 230V	oświetlenie pomieszczenia i zewnętrzne	oświetlenie boiska 1	oświetlenie boiska 2
Moc	10,8	5,0	3,5	0,2	1,8	1,8
Długość kabla	100	2	2	5	82	67
Przekrój kabla	4x16	5x2,5	3x2,5	3x1,5	2x2,5	2x2,5
Typ kabla	YKY	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKY	YKY

M.T. SOŁOWSCY - NADZÓR, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY S.P. NR 2 W USTRONIU;
DZIAŁKI NR 437/2, 437/3, 434/4

TEMAT:	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI W BUDYNKU GOSPODARCZYM		NR RYS. E-04
INWESTOR:	MIASTO USTRÓŃ	DATA: 04. 2012.	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. PIOTR ZONTEK	UPR. NR : 87/98 B-B	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. PAWEŁ PŁONKA	UPR. NR : 86/98 B-B	PODPIS