

Odpowiedź na zapytania złożone do przetargu nieograniczonego na „Budowę obiektu mostowego wraz z dojazdami nad potokiem Lipowieckim w km 1+223,00 w ciągu ul. Krzywaniac-Bernadka w Ustroniu”

Pytanie 1

Zgodnie z pkt 9.1 SIWZ Załącznik nr 9 do oferty ma stanowić „dowód wniesienia wadium”. Załączenie do oferty kopii gwarancji z potwierdzeniem złożenia jej w kasie Urzędu byłoby kłopotliwe, zwłaszcza dla Wykonawców, którzy chcieliby wysłać ofertę pocztą. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla wadium wnoszonym w formie innej niż pieniądz do oferty można załączyć kopię gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Tak.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego kosztorysów ofertowych, które należy załączyć do wyceny.

Kosztorysy ofertowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót.

Pytanie 3

Jeśli Zamawiający nie będzie zamieszczał kosztorysów na stronie internetowej, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że kosztorysy należy przygotować na podstawie :

- przedmiar przepust
- przedmiar przebudowa oświetlenia ulicznego
- przedmiar zabezpieczenia kabla nn
- przedmiar gaz
- przedmiar teletechnika

oraz, że jest to komplet przedmiarów podlegających wycenie w ramach przedmiotowego postępowania.

Kosztorysy ofertowe należy wykonać w oparciu o przedmiar robót. Wg oświadczenia projektanta jest to komplet przedmiarów podlegających wycenie w ramach przedmiotowego postępowania.

Pytanie 4

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej prawomocnego pozwolenia na budowę.

Powyższe stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 5

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kompletnego uzgodnienia nr TOTSSAU/TB.215-65577/11 z dnia 09.09.2011r.

Powyższe stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 6

W części projektu dotyczącego przebudowy oświetlenia ulicznego brak warunków przebudowy nr OBB/RD2/ZS/MS/2721/11 z dnia 14.04.2011r. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie.

Powyższe stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 7

Zgodnie z przekazanymi materiałami warunki dotyczące przekładki gazu tracą ważność 13.03.2013r. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, kto będzie ponosił koszty ewentualnego nowego uzgodnienia (jeśli będzie konieczne)?

Wykonawca robót.

Pytanie 8

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie docelowej organizacji ruchu? Czy w związku z brakiem dokumentacji Zamawiający przewiduje wykonać oznakowanie docelowe w ramach odrębnego zlecenia?

Wg odrębnego zadania.

Pytanie 9

Jeśli wykonanie docelowej organizacji ruchu jest po stronie Wykonawcy, prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, w której pozycji oraz na podstawie jakiego opracowania należy dokonać wyceny w/w robót?

Jak w pkt 8

Pytanie 10

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew objętą niniejszym zamówieniem? Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie stosownych uzgodnień.

Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami nad potokiem Lipowieckim w km 1+223,00 w ciągu ul. Krzywanię-Bernadka w Ustroniu nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego projektu wycinki wraz z inwentaryzacją drzew i krzewów do wycięcia.

Powyższe znajduje się na stronie Zamawiającego w części „Pytania i odpowiedzi”

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o określenie czyją własnością stanowią wszystkie elementy z rozbiórek.

Powyższe znajduje się na stronie Zamawiającego w części „Pytania i odpowiedzi”.

Pytanie 13

W projekcie „Przebudowa kabla telekomunikacyjnego kolidującego z budową obiektu mostowego wraz z dojazdami nad potokiem Lipowieckim w km 1+223,00 w ciągu ul. Krzywanię-Bernadka w Ustroniu” do przebudowy są wyszczególnione kable:

- | | | |
|--------------|-------------------|--------|
| 1. KR0/00-04 | XzTKMXpw 25x4x0,5 | 64,0 m |
| 2. KR1/00-04 | XzTKMXpw 25x4x0,5 | 74,0 m |

W warunkach technicznych nr TOTSSAUWT.215-58006/11 z dnia 29.06.2011r. jest mowa o kablach:

1. XzTKMXpwFTlx 25x4x0,5, które należy przebudować od punktu A do B
2. XzTKMXpwFTlx 10x4x0,5, które należy przebudować od punktu A do B
3. XzTKMXpwFTlx 25x4x0,5, które należy przebudować od punktu C do D

Prosimy o potwierdzenie, że kabel XzTKMXpwFTlx 10x4x0,5 nie podlega przebudowie w ramach przedmiotowego postępowania.

Nie podlega.

Pytanie 14

Jeżeli kabel XzTKMXpwFTlx 10x4x0,5 podlega przebudowie w ramach przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o modyfikację kosztorysu oraz załączenie dokumentacji będącej podstawą do wyceny robót.

Nie dotyczy

Pytanie 15

W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej, zwracamy się z prośbą o udostępnienie uzgodnień z zarządcą cieku odnośnie warunków przejścia kablami telekomunikacyjnymi przez potok Lipowiecki.

Na przebudowę obiektu mostowego wraz z istniejącym uzbrojeniem wydane zostało pozwolenie wodno-prawne, którym objęte są również urządzenia telekomunikacyjne.

Pytanie 16

Zwracamy się z prośbą o informację czy w ramach przedmiotowej przebudowy będzie konieczne zajęcie działek prywatnych? Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z

właścicielami działek w tym zakresie ? Prosimy o przekazanie stosownych uzgodnień z osobami trzecimi.

Tak, będzie konieczne zajęcie działek prywatnych. Zgodę na wejście w teren na działki prywatne reguluje ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym przypadku decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa obiektu mostowego wraz z dojazdami nad potokiem Lipowieckim w km 1+223,00 w ciągu ul. Krzywaniac-Bernadka w Ustroniu" wydana przez Starostę Cieszyńskiego.

Pytanie 17

W projekcie energetycznym jest informacja, że kabel należy prowadzić pomiędzy istniejącym murem a drzewostanem. W związku z brakiem informacji w dokumentacji projektowej prosimy o informację, czy prace te można wykonać przekopem, czy należy przewidzieć przecisk lub przewiert? Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego stosownych uzgodnień z zarządcą zieleni.

Prace należy wykonać przekopem ręcznym. Właścicielem terenu jest Gmina Ustron.

Pytanie 18

Dotyczy przedmiaru poz. 56. Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego dla przepustów P-4 do P-6 i PP-3 do PP-4 - pompowanie wody z wykopu, prosimy o zaznaczenie na rysunku D-1 „Projekt zagospodarowania terenu w/w przepustów”

Pozycja przedmiaru dotyczy pompowania wody przy budowie przedmiotowego przepustu drogowego. Lokalizacja pompy zależy od organizacji robót.

Pytanie 19

Jaka jest odpłatność za nadzór ze strony Śląskiego Zarządu melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach?

Informację dotyczącą wysokości odpłatności za nadzór należy uzyskać w Śląskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach.

Pytanie 20

Dotyczy przedmiaru poz. 40. Dla podbudowy założenia nie zgadzają się z umieszczonymi w specyfikacji wymaganiami. Nie można podbudowy o uziarnieniu 0/20 mm układać na grubości 7 cm – zatem powinno być 0/25 mm. Dalej już uziarnienie podawane jest co prawda 0/25 mm, ale wymagane przytroczone parametry charakteryzują podbudowę 0/25 mm, lecz dla kategorii ruch KR 3-6 a nie kategorii ruchu KR 2, jak jest przyjęte w projekcie. Prosimy o wyjaśnienie.

Do cen należy przyjąć podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm i grubości 7 cm (po zagęszczeniu).

Pytanie 21

Dotyczy pozycji 28 i 29 przedmiaru, prosimy o wyjaśnienie, z którymi pracami ziemnymi związane są te przedmiary? Skąd taki obmiar, przecież projektowana droga przebiega w nasypie, a wykopy pod fundamenty zawarte są w innych pozycjach?

Pozycje w/w obejmują wykopy pod nowe warstwy konstrukcyjne drogi na dojazdach do przepustu.

Pytanie 22

Czy w pozycji 30 przedmiaru należy uwzględnić wbudowanie 453.89 m³ gruntu z wykopu?

Pozycja 30 przedmiaru uwzględnia wbudowanie w nasyp gruntu w ilości 453,89 m³ pochodzącego z wykopu i nadającego się do wbudowania w nasyp.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA GRUNTAMI

mgr inż. Andrzej Ziembicki