

MIASTO USTROŃ

ul. Rynek 1

43-450 USTROŃ

tel. 33 857 93 00, fax 33 857 93 30
NIP 548-24-07-434, REGON 072182344

Ustroń 28.06.2013

ZP.271.3.37.2013

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy ~~przetargu nieograniczonego~~ „Wykonanie ogrodzenia wokół G-1 w Ustroniu”.

~~KONKURSU OFERT~~

Wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wymiarów słupka ogrodzeniowego 80x50? Głównie tego typu słupy stosuje się przy ogrodzeniach o wysokości min. 5m. Proponowane przez Wykonawcę wymiary to 60x40x1,5 lub 80x40x3.

Odpowiedź:

Dopuszcza się wymiary słupka 80x40x3mm lub 60x40x3mm. Słupki będą wyposażone we wszelki niezbędny osprzęt (m.in. kapturki górne).

Zapytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie dokładnego miejsca złożenia zdemontowanego ogrodzenia – słupki stalowe i siatka.

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie przekazuje materiał powstały z demontażu starego ogrodzenia do utylizacji. Koszt utylizacji obciąża Wykonawcę robót.

Zapytanie 3:

Proszę o podanie wymiarów kształtownika użytego w bramach stalowych.

Odpowiedź:

Wymiary kształtownika użytego w bramach stalowych to 60x60x2mm lub 60x80x2mm.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARKI GMIENIA
mgr inż. *[Podpis]* Siemirski

[Podpis]