

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

**„Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych
Zakładach Kuźniczych w Ustroniu”
- I etap Kanalizacja deszczowa”**

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

W projekcie budowlanym oraz na profilu podana jest rura przewodowa kielichowa z wydłużonym kielichem lita, klasy S (SN8, SDR34) Ø500mm e=14,6mm, natomiast w przedmiarze rura PE, Fi 500 mm.

Jaki materiał należy zastosować? Czy ww zadanie można wykonać metodą przewiertu sterowanego rurami PE, czy konieczne jest wykonanie przecisku rurami stalowymi?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Rura przewodowa powinna być z materiału jaki podano w projekcie budowlanym: kielichowa z wydłużonym kielichem, lita, klasy S (SN8, SDR34) Ø500mm e=14,6mm. Przewiert sterowany wykonać rurami stalowymi.

W Z. Burmistrza
Ireneusz Staniek
Sejmik Miasta