

Ustroń 12.07.2013

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Dotyczy przetargu nieograniczonego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1”.

Wpłynęły następujące zapytania:

**Zapytanie 1:**

Proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu EPDM, przebadanych, ocenionych i dopuszczonych do użycia przez powołane do tego kompetentne organy, t.j. nawierzchnie dla których wydano:

- deklarację zgodności,
- aprobatę lub Rekomendację Techniczną ITB,
- Kartę Techniczną,
- atest higieniczny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię poliuretanową **typu 2S (EPDM)** - razem grubość  $35+7+7=49$  mm - nawierzchnia gładka przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo; dolna warstwa z granulatu SBR minimum 7 mm, górna warstwa z granulatu EPDM minimum 7mm; podbudowa elastyczna ET 35mm **pod warunkiem porównywalnych parametrów z nawierzchnią zaprojektowaną.**

**Zapytanie 2:**

Zamawiający określił rodzaj nawierzchni poliuretanowej zgodnie z Projektem budowlanym. p. 4 określając wymagania techniczne wg tabeli na str. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchni równoważnej opisanej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni równoważnych pod warunkiem spełniania minimalnych parametrów określonych Projektem budowlanym.

Zamawiający dopuści do zaoferowania nawierzchnię poliuretanową **typu 2S (EPDM)** - razem grubość  $35+7+7=49$  mm - nawierzchnia gładka przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo; dolna warstwa z granulatu SBR minimum 7 mm, górna warstwa z granulatu EPDM minimum 7mm; podbudowa elastyczna ET 35mm **pod warunkiem porównywalnych parametrów z nawierzchnią zaprojektowaną.**

**Zapytanie 3:**

Czy zapis dotyczący konieczności załączenia do oferty dokumentów opisanych na stronie 10 opisu do Projektu budowlanego (Aprobata techniczna ITB, karta techniczna, atest PZH, autoryzacja producenta nawierzchni) jest obowiązujący na etapie składania ofert?

**Odpowiedź:**

Nie. Dokumenty te będą wymagane do złożenia bezpośrednio po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem na realizację robót budowlanych.

  
w z. Burmistrza  
Józef Staniek  
Sekretarz Miasta