



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 4118 /2012

Ustroń, dnia 03.08.2012 r.

Do

Miasto Ustroń

43-450 Ustroń ul.Rynek 1

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH DOPROWADZENIA WODY

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informujemy, że istnieje możliwość doprowadzenia wody, do **istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego** znajdującego się w **Ustroniu** ul. **...Daszyńskiego.....**

nr-parceli / nr budynku **64** na następujących warunkach:

1. Doprowadzenie wody w ilości **9,0 m³/dobę** jest możliwe poprzez wykonanie przyłącza z **istniejącego** wodociągu z rur **PE** o średnicy **DZ 110mm** lub **stal** o średnicy **Dz150mm** zlokalizowanego **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
Ciśnienie w wodociągu na rzędnej ok. 350,00m wynosi ok. **0,3 MPa**.
2. Inne warunki: -
3. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
4. Przyłącze wodociągowe zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. w Ustroniu projektu technicznego przyłącza.
5. Do wykonania przyłącza należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl).
6. Odbiór techniczny, nadzór oraz włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej będącej własnością W.Z.C. w Ustroniu łącznie z dostawą zasuw i przynależnej armatury na zlecenie Inwestora wykona wyłącznie W.Z.C. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**.
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - atest higieniczny zastosowanych materiałów,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
 - w wypadku wykonania przyłącza systemem gospodarczym należy dołączyć dokumenty zakupu materiałów (kserokopia faktury).
8. Pobór wody może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego i zalegalizowaniu przyłącza,
 - podpisaniu umowy o dostawie wody.
9. W przypadku dodatkowego korzystania z wody pitnej z ujęcia własnego należy instalację wewnętrzną rozdzielić i zabudować zawór antyskażeniowy za wodomierzem głównym.
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłącze:
 - w przypadku podpisania umowy o „Przyłączenie do sieci wodociągowej wariant A” przechodzi na własność właściwej Gminy, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od wodociągu do zaworu za wodomierzem głównym.
 - w przypadku podpisania umowy o „Przyłączenie do sieci wodociągowej wariant B” pozostaje własnością Inwestora, a Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od wodociągu do węzła wodomierzowego umieszczonego w studzienki wodomierzowej (odcinek ten przechodzi na własność właściwej Gminy).

11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń przyłączy wodociągowych,
 - utrzymanie w czystości i w porządku miejsca gdzie zamontowany jest wodomierz oraz stworzenie dogodnych warunków dogodnego dostępu do wodomierza,
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji wodociągowej,
 - usuwanie zwałów ziemi i śniegu, które nie może spowodować zasypania i braku dostępu do armatury wodociągowej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Na wniosek Inwestora w indywidualnych wypadkach istnieje możliwość zmniejszenia odległości posadowienia obiektu budowlanego od skrajni przewodu sieci wodociągowej w zależności od charakteru budowli oraz głębokości posadowienia.
14. Nie wolno posadawiać stałych obiektów w odległości mniejszej niż:
 - 3,0 m od sieci wodociągowej o średnicy do 500 mm,
 - 5,0 m od sieci wodociągowej o średnicy pow. 500 mm.
15. W przypadku lokalizacji obiektów bez zachowania powyższych warunków Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności, a wszelkie roszczenia z tytułu poniesionych szkód nie będą respektowane.
16. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat
1x TT a/a

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec