



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
WODOCIĄGÓW POLSKICH

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTROŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

2015 -06- 22

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: TS / 3140 / 2015

Wasz znak:

22.06.2015r

Ustroń, dnia

Urząd Miasta Ustroń

Rynek 1

43-450 Ustroń

Dotyczy: Uszczelnienia studni na ciągach kanalizacji sanitarnej.

W odpowiedzi na pismo IGG.7012.00003.2015 z dnia 11.06.2015r. informujemy że studzienki przewidziane do uszczelnienia są elementem czynnej kanalizacji sanitarnej. Prace należy wykonać przy zapewnieniu ciągłości odprowadzania ścieków. Okresowe zamknięcie przepływu ścieków nie może doprowadzić do ich spiętrzenia w kanalizacji zagrażając zalaniem lub podtopieniem budynków.

W zakresie wykonania robót należy przewidzieć:

- Gruntowne czyszczenie studni
- Ocena uszkodzeń i wybór technologii naprawy
- Uzupelnienie ubytków (naprawa) kinety, połączeń między kręgami, w razie potrzeby iniekcja i wypełnienie przestrzeni ubytków od strony gruntu w celu zapewnienia całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych
- Uszczelnienie połączenia wjazdu ze studnią
- Uzupelnienie stopni złączowych – wymiana zniszczonych
- Przepompowanie ścieków przy zamknięciu kanału, lub wywóz beczkowozem
- Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy oraz zabezpieczenie BHP.

O rozpoczęciu prac należy powiadomić służby wodociągowe Rejon Ustroń tel. 33 854 26 10.

Otrzymują:
1 x adresat
1x TS a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor Techniczny
Naczelnik Inżynier

mgr inż. Piotr Kawka