

ROZDZIELNICA "RG" - OBWODY GŁÓWNE

Główny wyłącznik prądu poz.	01	—	—	02	—	—	03	—	—	04	—	—	05	—	—	06	—	—	07	—	—	08	—	—	09	—	—	10	—	—				
	Zasilanie główne z rozdzielnic pomiarowej				Oświetlenie zewnętrzne Obwód poza działaniem głównego wyłącznika prądu				Zabezpieczenie przepięciowe A+B Układ TN-S Opis obwodu w linii 5				Oświetlenie boisk				Zasilanie urządzeń technologicznych				Zasilanie potrzeb własnych				Zasilanie urządzeń obsługi imprez (CCTV, Radiowęzeł, itp.)				Zasilanie gwarantowane				Pomiar napięcia	
	RP																																	
WG																																		
kW	-		kW	-		kW	10,60		kW		—		kW	44,50		kW	59,77		kW	25,09		kW	2,70		kW	3,18		kW						
A	-		A	-		A	18,0		A		—		A	68,4		A	98,7		A	39,3		A	4,1		A	20,4		A						