

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Oddział w Zabrze

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia Gazu w Skoczowie

ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów

tel. 33 853 38 84, faks 33 853 11 17

rg.skoczów@psgaz.pl

ML DESIGN

ul. Jagiellońska 19

43-410 Kończyce Małe

Wasz znak:

Skoczów, 14.01.2014

Nasz znak: B8/99/ 440- 6/01/2014

Dot.: projekt zagospodarowania przebudowy ul. Długiej w Ustroniu.

- Na załączonym planie sytuacyjnym naniesiono przebiegi gazociągów znajdujących się pod ul. Długą w Ustroniu.
- Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Skoczowie, podając termin rozpoczęcia robót, nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- Celem określenia dokładnej głębokości gazociągów należy wykonać ręczne odkrywki w terenie.
- Prace w pobliżu naszych urządzeń prowadzić pod nadzorem naszego przedstawiciela - zlecić nadzór branżowy
- Wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w RG Skoczów, celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
- W razie kolizji projektowanego zakresu robót z istniejącymi gazociągami Rozdzielnia Gazu w Skoczowie będzie sukcesywnie podejmowała decyzje odnośnie zabezpieczenia / przebudowy / gazociągów.
- Po zakończeniu robót budowlanych głębokość ułożenia gazociągu nie może ulec zmianie i powinna pozostać na głębokości około 0,8 – 1,0 m.

- Wszelkie koszty związane z przebudową lub usunięciem uszkodzenia gazociągów ponosi Inwestor.
- Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do Dziennika Budowy o odbiorze stanu technicznego gazociągów.

Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

KIEROWNIK
ds. Technicznych
Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
Piotr Krzempak

Załącznik:

- plan sytuacyjny 1 szt.

Otrzymują:

- 1x adresat
- 1 x a/a

Kopia: a/a

Z poważaniem