TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej RD Cieszyn
ul. Frysztacka 50, 43-400 Cieszyn
NIP 6110202860, REGON 230179216
Nr KRS 0000073321
tel. +48 33 8572600 fax: +48 33 8572702

Przez określony na planie teren przebiegają podziemne linie elektroenergetyczne

—eN— linie kablowe n.n.
—SN— linie kablowe S.N.

LINIE KABLOWE WKREŚLONO ORIENTACYJNIE
Dla dokładnej lokalizacji tras kabli należy przeprowadzić ręczne przekopy w obecności pracownika PE WISŁA

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych podziemnych urządzeń z kablowymi liniami elektroenergetycznymi winny być wykonane zgodnie z normą N SEP-E-004

Prace w pobliżu kabli elektroenergetycznych prowadzić ręcznie oraz w porozumieniu z kierownikiem PE Wisła.
Osłony otaczające kabel powinny wystawać poza:
- krawędź lub krawężnik jezdni na odległość co najmniej 50cm z każdej strony
- nów odwodniający lub nasyp drogi co najmniej 100cm z każdej strony.
Należy zachować normatywną głębokość ułożenia kabli.
Należy zachować poziomą odległość kabla minimum 0,5m od krawędzi drogi, studni, fundamentów.
O nadzór należy wystąpić pisemnie do naszego Rejonu.
Należy zachować pionową odległość minimum 6,6m, mierząc od najniżej zawieszonego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN do powierzchni drogi, zjazdu.
Należy zachować pionową odległość minimum 6m mierząc od najniżej zawieszonego przewodu napowietrznej linii elektroenergetycznej NN do powierzchni drogi, zjazdu
Należy zachować poziomą odległość słupa elektroenergetycznego minimum 1m oraz stacji transformatorowej minimum 3m od najbliższej krawędzi drogi oraz rowu.
Prace w pobliżu słupów oraz stacji transformatorowej prowadzić w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i posadowieniu.
Zasady prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej WN, Rejon Wysokich Napięć wystawi odrębne uzgodnienie.
Uzgodnienie dotyczy przebudowy ul. Drzymały w Cieszynie.

UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok
15 STY. 2014 NR A000639703

Technik
Marcin Tomecki