

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pod zestawem gimnastycznym (załącznik nr A9) nawierzchni piaskowej.?

Uzasadnienie:

Według informacji nawierzchnia o grubości 80 mm posiada wartość swobodnego upadku równą 2.4m, przy czym zestaw docelowy posiada WSU równą 2.8m. Z uwagi na powyższe w celu zachowania standardów bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi przepisami Wykonawca winien w miejscu strefy bezpiecznej zestawu gimnastycznego wymienić nawierzchnię w ilości około 110 m². Przy wartości WSU = 2.8m koszt takowej nawierzchni wykonanej z płytek gumowych wyniósłby około 45 000,00 PLN brutto.

Z uwagi na wysokie koszty, a co za tym idzie obawę o przekroczenie kosztów zakładanych przez Inwestora zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni z piasku pod docelowym urządzeniem.

Pragnę nadmienić, iż zastosowanie nawierzchni z piasku – w pełni zgodne z obowiązującymi normami nie oznaczałoby tym samym złożenie oferty z zastosowaniem rozwiązań wariantowych, gdyż zapis w pkt. 11 Projektu remontu i rozbudowy placu zabaw tj. „W przypadku stwierdzenia, iż grubość oraz rodzaj nawierzchni nie odpowiada wysokości upadku instalowanego urządzenia nawierzchnię należy dostosować do instalowanego urządzenia.” nie precyzuje rodzaju wykonanej nawierzchni i czy to ma być nawierzchnia syntetyczna.

W przypadku takowego rozwiązania istniejąca nawierzchnia została by zdemontowana i przekazana Inwestorowi celem oddania w dalsze użytkowanie. Nawierzchnia syntetyczna zostałaby oddzielona od piaskowej obrzeżem elastycznym, natomiast grubość nawierzchni z piasku dostosowana do HIC urządzenia docelowego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający **nie dopuszcza** zastosowania piasku jako nawierzchni bezpiecznej pod urządzenie gimnastyczne (załącznik A9), jednak z uwagi na grubość istniejącej nawierzchni bezpiecznej Zamawiający zmienia parametr – wysokość upadku z 2,8 m **na 2,4 m** urządzenia gimnastycznego opisanego szczegółowo w załączniku nr A9 do SIWZ.

ZMIANA TERMINÓW

W związku ze zmianami w dokumentacji przetargowej Zamawiający zmienił terminy jak niżej:

Termin składania ofert: do 09.10.2015 r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 09.10.2015 r. godz. 10:20

Termin wniesienia wadium: do 09.10.2015 r. godz. 10:00

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta