


WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRONŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak:

TT/ 4072 /2015

Wasz znak:

Ustroń, dnia

03.08.2015

KOLEKTOR SERWIS

UL. KMICICA 69

64-100 LESZNO

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa kolektora kanalizacyjnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z przyłączami”

W załączeniu przesyłamy uzgodnioną pozytywnie projekt budowlany pn.: „Budowa kolektora kanalizacyjnego odcinającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z przyłączami” w zakresie objętym opracowaniem.

Odbiór końcowy przeprowadzić w obecności przedstawicieli WZC Sp. z o.o. w Ustroniu, Rejon Sieci w Ustroniu oraz przedstawicieli Gminy Ustroń.

Do odbioru końcowego należy dołączyć: atesty i deklaracje, protokoły prób szczelności, inwentaryzację powykonawczą przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w wersji cyfrowej (1 szt.) i wersji papierowej z klauzulą Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Cieszynie (min. 2 szt.), oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Prace ziemno-montażowe należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela WZC Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką. Za przedstawione rozwiązania techniczno – geologiczne w myśl art. 20 Prawa budowlanego odpowiada projektant.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec

Załącznik: 1 egz. Projektu Budowlanego

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.