



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: TT/ 2828 /2015

Ustroń, dnia 19.06.2015r.

Do
GMINA USTRÓŃ
Ul.Rynek 1
43-450 Ustroń

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków z **dzielnicy Ustroń Hermanice** w rejonie ul. **Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej, Granicznej (etap I) wg załącznika graficznego** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie dla w/w dzielnicy miasta Ustroń **kolektora odciażającego sanitarnego** od istniejącej studzienki kanalizacyjnej **(S.)** zlokalizowanej **jak na załączonym planie sytuacyjnym.**
2. Inne warunki: **należy zaprojektować kolektor sanitarny z rur PVC lite Dn400mm oraz dokonać przełączeń istniejących bocznych odcinków istniejącej kanalizacji sanitarnej. W przypadku zaprojektowania ciśnieniowego układu kanalizacji sanitarnej należy postępować zgodnie z załączonymi wytycznymi dla projektowanej pompowni ścieków.**
3. Projekt techniczny sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami bocznymi należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
4. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Do wykonania kanalizacji sanitarnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
6. Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji do sieci kanalizacyjnej będącej własnością W.Z.C. w Ustroniu na zlecenie Inwestora wykona wyłącznie W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu.**
7. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
 - oświadczenie gwarancyjne wykonania robót,
 - wyniki z przeglądu kanalizacji telewizyjną kamerą inspekcyjną.
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu kanalizacji sanitarnej.
9. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączy na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od przewodu ulicznego do pierwszej studzienki od budynku.
10. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
11. Wydane warunki techniczne są ważne 1 rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/a

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor techniczny
Naczelnik
mgr inż. Piotr Kawka