




L.P.	rura przewodowa PCW		rura ochronna - przewiertowa			płyty
	Dn [mm]	Dmax [mm]	Dz [mm]	grubość ścianki [mm]	Dw [mm]	typ L/h [mm]
1	160	180	273	7,1	258,8	40
2	200	225	323,9	8	307,9	40
3	400	444	508	10	488	26

 KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR			
		MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43 - 450 USTRÓŃ OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO ODCIĄŻAJĄCEGO DZIELNICĘ USTRÓŃ HERMANICE		SCHEMAT ZABEZPIECZENIA RUR PRZEWODOWYCH W RURACH OCHRONNYCH			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu		1 : 25	08.00.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno - inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	WERSJA
ASYSTENT			02.07.2015	IS	NR OBIEKTU
				1	I