

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

**Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej w ramach zadania
„Utworzenie integracyjnych stref rekreacji”**

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie piaskownicy w całości z drewna modrzewiowego bądź sosnowego (moduły/boki, słupki oraz siedziska desek)? Jeżeli nie, czy dopuszcza wykonanie słupków profili stalowych o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm oraz desek z HDPE?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza się wykonania piaskownicy w całości z drewna modrzewiowego, bądź sosnowego z uwagi na mniejszą twardość materiału niż w przyjętym rozwiązaniu tj. dębu. Istniejąca piaskownica na placu zabaw jest wykonana z drewna o specyficznym kształcie tj. złożona jest z trzech sześciokątnych piaskownic. Jednym z wymagań dla nowego placu zabaw było utrzymanie jej kształtu, formy i materiału, dlatego nie dopuszcza się stosowania innych materiałów w tym płyt HDPE.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie paneli oraz siedziska bujaka z materiału o parametrach wyższych niż płyta HPL, tj. z płyty HDPE? Czy rękojeści tego urządzenia mogą być wykonane z plastiku, który jest popularnie stosowany w tego typu urządzeniach? Możliwe jest zaproponowanie innego kształtu bujaka, nawiązującego do zwierząt wodnych, np. delina?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza inny kształt bujaka nawiązującego do zwierząt wodnych, a także wykonanie paneli i siedzisk z płyty HDPE, przy czym nie dopuszcza wykonania rękojeści z plastiku.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie uchwytów bujaka typu żółw w technologii równoważnej tj. ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej? Czy panel w kształcie żółwia może być wykonany z płyty HDPE, lepszej jakościowo od płyty HPL?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza wykonanie panelu w kształcie żółwia z płyty HDPE, a także dopuszcza wykonanie rękojeści ze stali nierdzewnej, bądź innego rozwiązania przy wcześniejszym przedstawieniu gwarancji na te elementy zbliżonej do tej zawartej w karcie produktu zastosowanego w projekcie.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w pkt. 10 Projektu remontu i rozbudowy istniejącego placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej na działkach nr 217/4 i 259/2 umieścić następujący zapis:

„Wszystkie urządzenia wykonane mają być ze stali i uzupełnione panelami HPL”

Natomiast w karcie huśtawki wahadłowej (Załącznik nr A4 do SIWZ) istnieje opis:

„Urządzenie to winno być (...) wykonane z następujących materiałów: (...) 4 okrągłych słupów o średnicy 110 mm, które winny być wykonane z impregnowanego bezrdzeniowego drewna sosnowego klejonego (...)”

W związku ze sprzecznymi zapisami prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia huśtawki wahadłowej podwójnej o konstrukcji stalowej czy drewnianej. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zawiesia huśtawki wahadłowej podwójnej z materiału o parametrach wyższych od aluminium i polamidu tj. ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie huśtawki drewnianej o parametrach zgodnych z kartą produktu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnej huśtawki typu „orle gniazdo” składającej się z 4 nóg, mieszczącej się w strefie bezpiecznej wyznaczonej na rysunku nr A2 tj. Rozmieszczenie urządzeń zabawowych Projektu remontu i rozbudowy istniejącego placu zabaw w Parku Kuracyjnym o wym. 8,1 x 3,1 m?

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kosza siedziska w technologii równoważnej tj. z liny propylenowej z rdzeniem stalowym?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza równoważne urządzenia mieszczące się w ramach istniejących stref bezpiecznych usytuowanych zgodnie z projektem. Należy tu nadmienić, iż na przedmiotowym placu zabaw projektowane są dwie huśtawki oznaczona jako nr 5 i w tym przypadku przedstawiona huśtawka typu „orle gniazdo” nie mieści się w istniejących strefach bezpiecznych oraz huśtawka oznaczona jako nr 7, która w ogóle nie przypomina proponowanego rozwiązania. Zgodnie z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przedstawionego rozwiązania w obu przypadkach.

Pytanie nr 6:

Czy ścianki oraz panele ALGEBRA, GRA W PARY, STÓŁ DO PIASKU zestawu rekreacyjnego mogą być wykonane w technologii równoważnej tj. z płyty HDPE?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli i ścianek w zestawie rekreacyjnym z płyt HDPE jednocześnie zastrzegając, aby zastosowane ww. płyty nie były gorsze, ani mniej trwałe od projektowanych rozwiązań.

Pytanie nr 7:

Zamawiający w pkt. 10 Projektu remontu i rozbudowy istniejącego placu zabaw w Parku Kuracyjnym w Ustroniu przy ul. Hutniczej na działkach nr 217/4 i 259/2 umieścić następujący zapis:

„Wszystkie urządzenia wykonane mają być ze stali i uzupełnione panelami HPL”

Natomiast w karcie równoważni poziomej (Załącznik nr A11 do SIWZ) istnieje opis:

„Urządzenie to winno być (...) wykonane z: (...) belki (...) z laminowanego, gładzonego drewna zabezpieczonego przed gniciem (...)”

W związku ze sprzecznymi zapisami prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje dostarczenia równoważni poziomej o konstrukcji stalowej czy drewnianej.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważni drewnianej o parametrach zgodnych z kartą produktu.

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie tolerancji wymiarów (5-20%) urządzeń w stosunku do podanych w projekcie.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy plac zabaw zlokalizowany zostanie na istniejących nawierzchniach i projektowe urządzenia były odpowiednio dopasowywane do istniejących nawierzchni, nie ma możliwości podania procentowej tolerancji wymiarów w stosunku do podanych w projekcie. Wszystkie zmiany muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego i Projektanta, gdyż projekt tego placu zabaw otrzymał odpowiednią decyzję zatwierdzoną przez inne jednostki (w tym Konserwatora Zabytków) zezwalającą na wykonywanie ww. prac. Wszelkie zmiany wiązać się będą ze zmianą projektu.

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta