

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

**Zaprojektowanie i wybudowanie automatycznej toalety samoczyszczącej
w ramach zadania inwestycyjnego „Stworzenie sieci publicznych sanitariatów
na terenie Miasta Ustroń”**

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czym kierował się Zamawiający ustalając wymóg przedłożenia dowodu na wykonanie 2 robót budowlanych na kwotę 150 000,00 zł netto?

Naszym zdaniem dowód 1 roboty budowlanej o tak stosunkowo dużej wartości jest wystarczającym dowodem posiadania wiedzy i doświadczenia oraz nie obniża konkurencyjności.

Wnosimy o zmianę zapisu na „...ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości 150 000,00 zł netto...”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w zakresie opisu warunku wiedzy i doświadczenia. Zdaniem Zamawiającego ustalenie warunku wiedzy i doświadczenia w sposób opisany w pkt 8.1. SIWZ zapewni wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotowego zamówienia oraz ograniczy ryzyko wyboru wykonawcy niezdolnego do wykonania zamówienia publicznego.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o dopuszczenie wykonania fundamentu toalety w postaci opaski betonowej, stóp betonowych lub płyty żelbetowej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza wykonanie fundamentu w postaci opaski betonowej, stóp betonowych lub płyty żelbetowej. Fundament musi być dostosowany do projektowanej toalety.

Pytanie nr 3:

Czym kierował się Zamawiający wymagając zastosowanie drzwi przesuwnych? Wnosimy o dopuszczenie tańszego ale równie skutecznego rozwiązania – automatycznych drzwi uchylnych.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wymaga zastosowania w toalecie zastosowania drzwi przesuwnych, nie dopuszcza zastosowania automatycznych drzwi uchylnych. Rozwiązanie takie podyktowane jest to przede wszystkim względami bezpieczeństwa – drzwi uchylne musiałyby otwierać się na zewnątrz, co mogłoby doprowadzić np. do uderzenia osoby trzeciej oraz dodatkowo byłyby obustronnie narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (wiatr, opady, itp.).

Zamawiający na stronie internetowej udostępnia Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapę ewidencyjną i zasadniczą dla terenu, na którym ma powstać toaleta

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy jak niżej:

Termin wniesienia wadium: do 11.03.2016 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: do 11.03.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.03.2016 r. godz. 10:20

w z. Burmistrza
Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta