

ZP.271.1.10.2016

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Budowa kolektora sanitarnego odciażającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych obejmujących tereny mieszkaniowe w rejonie ulicy Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej”

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 4:

W dokumentacji są zamieszczone zapisy iż przepompownie ścieków mają być dostarczone wraz z wbudowanym systemem monitoringu, który to nie może być zmieniony na inny. (...) Wnosimy o dokonanie zmian w celu zachowania zasad zgodnych z zapisami ustawy PZP.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza dowolny system monitoringu, pod warunkiem, że będzie on kompatybilny z systemem przesyłu danych, który posiada eksplorator sieci kanalizacyjnej tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.

Uwaga:

W wyniku zaistniałych rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót Zamawiający informuje iż przy obliczaniu ceny oferty należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni dróg asfaltowych poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z mieszanki asfaltobetonowej.

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy jak niżej:

Termin wniesienia wadium: do 15.04.2016 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: do 15.04.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 15.04.2016 r. godz. 10:20


w z. Burmistrza
Ireneusz Stanek
Sekretarz Miasta