

ZP.271.1.18.2016

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Budowa nowej kładki dla pieszych na potoku Jaszowiec naprzeciwko baru Jaszowiec w ramach zadania „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie desek gzymsowych o stałej wysokości w zastępstwie zaprojektowanych desek o zmiennej wysokości?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania desek gzymsowych o stałej wysokości. Zmienna wysokość podyktowana jest walorami estetycznymi kładki.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wyciągnięcie ścianki szczelnej opisanej jako „do pozostawienia” przy ścianie korpusu podpory od strony potoku?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania ścianek wciąganych przy ścianie korpusu przyczółka.

Jednocześnie Zamawiający zmienia terminy jak niżej:

Termin wniesienia wadium: do 03.06.2016 r. godz. 10:00

Termin składania ofert: do 03.06.2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 03.06.2016 r. godz. 10:20

Burmistrz Miasta

Ireneusz Szurzec