

Oznaczenia literowe stosowane na schematach rozdzielnic elektrycznych

- 1Q... – wyłącznik mocy
- 2Q... – rozłącznik mocy
- 3Q... – rozłącznik izolacyjny
- 0F... – bezpiecznik topikowy
- 1F... – rozłącznik bezpiecznikowy
- 2F... – wyłącznik nadprądowy
- 3F... – wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowoprądowym
- 4F... – wyłącznik silnikowy
- FI... – wyłącznik różnicowoprądowy
- K... – stycznik instalacyjny
- KM... – przekaźnik instalacyjny
- KI... – przekaźnik czasowy
- TR... – transformator bezpieczeństwa
- T... – przekładnik prądowy

Układ sieci: TT

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa:

- izolacja podstawowa,
- obudowa urządzeń.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa:

- samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca:

- wyłączniki różnicowoprądowe, wysokoczułe,
- miejscowe połączenia wyrównawcze, ochronne.



ARCHITEKCI

40-115 Katowice, ul. J. Bałdona

24c/10

tel. 0 607 44 95 40 0 609 99 68

18

biuro@amayaarchitekci.pl

temat: Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn. "Budowa budynku socjalnego przy ul. Dworcowej".

inwestor: Miasto Ustroń
43-450 Ustroń, Rynek 1

temat rysunku:

Schemat strukturalny TA

adres inwestycji: Ustroń, ul.
Dworcowa

projektant:

mgr inż. Michał Żarnotał

upr. SLK/2013/POOE/07

sprawdzający:

mgr inż. Wiesław Żohnowski

upr. SLK/2829/POOE/09

nr rysunku:

E-12

data:

2016

skala:

1:50