

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia.
Dotyczy konkursu ofert pn.:

**Malowanie dachu zabudowy magazynowo-usługowej wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi przy
ul. Kościelnej 21 w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:**

„Modernizacja budynków komunalnych”

Wpłynęły następujące zapytania:


Pytanie nr 1:

Proszę o potwierdzenie, iż w przedmiarze poz. 3, 4 ,5 i 6 (powierzchnia 1050,00 m²) uwzględniony jest współczynnik w wysokości 1,50 zwiększający powierzchnię pokrycia wynikający z założeń ogólnych tablica 9903 pkt 1

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W pozycjach nr 3, 4, 5 i 6 przedmiaru robót (powierzchnia 1050,00 m²) **nie został uwzględniony** współczynnik w wysokości 1,50. Powierzchnia pokrycia jest podana wg. rzeczywistych wymiarów połaci dachu. Współczynnik ten należy uwzględnić podczas sporządzania wyceny oferty.

W związku z powyższym Zamawiający **zmienia termin składania ofert: do 07.06.2017 r. godz. 10:00**


w z. Burmistrza
Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta