

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia - dotyczy konkursu ofert pn.:

**Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”**

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy można rury z miedzi zamienić na rury Stell/Press ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza taką technologię wykonania.

Pytanie nr 2

Czy można zamienić grzejniki Radik – Klasik na równorzędne ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie grzejników o parametrach równoważnych lub lepszych.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

Wykonawca, który dla celów kalkulacji ceny ofertowej przyjął materiały/wyroby/urządzenia o parametrach równoważnych zobowiązany jest załączyć do oferty „Wykaz materiałów równoważnych” oraz stosowne dokumenty potwierdzające, że zaoferowane materiały/urządzenia/wyroby zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji technicznej.

W przypadku braku załączenia „Wykazu materiałów równoważnych”, do oferty przyjmuje się, że do wykonania przedmiotu zamówienia zostaną zastosowane materiały/wyroby/urządzenia o parametrach wskazanych w dokumentacji projektowej, natomiast w przypadku zaoferowania materiałów/urządzeń/wyrobów niespełniających minimalnych parametrów jakościowych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

Pytanie nr 3:

Z jakim podłączeniem mają być zastosowane grzejniki ? Na schemacie instalacji są pokazane z podłączeniem bocznym, a w opisie pkt. 4 grzejniki z zasilaniem dolnym.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy zastosować grzejniki z podłączeniem bocznym.

Pytanie nr 4:

Czy można zastosować grzejniki innej firmy niż w projekcie o parametrach równoważnych do projektowanych.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 5:

Czy można zamiast rur miedzianych użyć rur stalowych ocynkowanych w technologii zaciskowej np. Mapres Geberit. Cena tej technologii jest podobna do miedzi, a estetyka instalacji jest lepsza.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część treści ogłoszenia o konkursie ofert dla zadania pn. *Przebudowa instalacji grzewczej w budynku OSP Ustroń Centrum w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku OSP Ustroń Centrum”*

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta