



# WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

## SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY  
GOSPODARCZEJ  
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.  
CBK BIELSKO-BIAŁA  
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT  
33 854 37 25 FAX  
33 854 34 96 CENTRALA  
33 854 22 44 CENTRALA  
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: [wzc@wzc.com.pl](mailto:wzc@wzc.com.pl)  
[www.wzc.com.pl](http://www.wzc.com.pl)

TT/ 6124 /2016

Nasz znak:

Miasto UstronŃ  
Rynek 1  
43-450 UstronŃ

Wasz znak:

08.12.2016r

UstronŃ, dnia

OBSZAR  
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRONŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

**Dotyczy:** uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego pn: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej” – działki nr 3670/10, 3670/5, 3671/5, 4934/17, 3569/62” (uzgodnienie nr 11/TS-2/2016).

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200, art. 29pkt 19c i art. 29a pkt. 1-3) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu przy ul. Szpitalnej w ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej” – działki nr 3670/10, 3670/5, 3671/5, 4934/17, 3569/62”

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1. ww. ustawy podlega zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Płatny nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi prowadzić będzie WZC Sp. z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu (tel. 33 854 26 10). Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny.

O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z 14-sto dniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Ścieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej winny odpowiadać warunkom zawartym w umowie na odprowadzenie ścieków, którą należy spisać z Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu, przed rozpoczęciem rzutu ścieków.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej u Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem (min 2 szt.) oraz protokół prób szczelności i oświadczenie gwarancyjne wykonanych robót.

Projektowana kanalizacja sanitarzna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych. Sprawy terenowo – prawne związane z powyższą inwestycją pozostają po stronie Inwestora.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej kanalizacji sanitarnej podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Projektu Budowlano-Wykonawczego

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a.

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
Dyrektor Techniczny  
Naczelný Inżynier

*mgr inż. Piotr Kujawa*



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"