

ANALIZA WODY nr 25/2016

Otw. Nr. 2

Temat: Ustroń - przebudowa kanalizacji w Ustroniu

Głębokość: 3,4 m p.p.t

WYNIKI BADANIA

L.p.	Parametr	Jednostka	Wynik
1	Odczyn (pH)		6,48
2	Zasadowość ogólna	mmol/l	3,6
3	Siarczany (SO ₄)	mg SO ₄ /l	328,0
4	Wolny dwutlenek węgla	mgCO ₂ /l	77,0
5	Agresywny kwas węglowy (CO ₂)	mg CO ₂ /l	37,0
6	Wapń (Ca)	mg Ca /l	111,5
7	Magnez (Mg)	mg Mg /l	44,8
8	Amoniak (NH ₄)	mg NH ₄ /l	3,06
9	Twardość ogólna	mgCaCO ₃ /l	464

Badane środowisko wodne wykazuje mały stopień XA1 agresywności kwasowej, węglanowej i siarczanowej względem betonu wg PN EN 206-1:2003.

Badanie wykonała:

Teresa Tkacz