

F.H.U. „OPTIMA” Krystyna Sołoducha, 43-410 Zebrzydowice, ul. Topolowa 15

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INWESTOR: Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

NAZWA ZADANIA: „Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu”

BRANŻA: Drogowa

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

DZIAŁKI NR: 5306, 2644/60, 2644/61, 2644/62, 2180/14
Jednostka ewidencyjna 240302_1
Obręb ewidencyjny 240302_1.0004 (USTROŃ)

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Łukasz Kwapiński
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej
nr uprawnień: SLK/2963/POOD/10

OPRACOWAŁ: inż. Piotr Wyjadłowski

Zebrzydowice, IX.2016 r.

SPIS TREŚCI

I. Część opisowa

1. Podstawa opracowania	str. 4
2. Opis zagospodarowania terenu	
2.1 Opis stanu istniejącego	str. 5
2.2 Urządzenia obce uzbrojenia terenu	str. 5-6
2.3 Ochrona środowiska i gospodarka zielenią	str. 6
2.4 Opinia geotechniczna	str. 6-7
2.5 Wpływy eksploatacji górniczej	str. 7
3. Opis stanu projektowanego	str. 7
3.1 Chodnik	str. 8
3.2 Odwodnienie	str. 8-9
3.3 Zjazdy	str. 10
Informacja BIOZ	str. 11-14
Klauzula kompletności opracowania	str. 15
Uprawnienia projektanta	str. 16-17
Zaświadczenie ŚOIIB projektanta	str. 18
Wypis z ewidencji gruntów	str. 19-21
Decyzja na wycinkę drzew nr WS.613.137.2016 z 29.07.2016 r.	str. 22-24
Pozwolenie wodno-prawne nr WS.6341.124.2016 z 07.09.2016 r.	str. 25-27
Protokół nr 26/2016 z narady koordynacyjnej z dnia 11.08.2016 r.	str. 28-32
Pismo Dyrektora OUG Kraków nr KRA.51.20.102.2016.ZK	str. 33

II. Część rysunkowa

• plan sytuacyjny	w skali 1:500	rys. D-1
• profil podłużny	w skali 1:100/1000	rys. D-2
• przekrój konstrukcyjny chodnika	w skali 1:25	rys. D-3
• przekrój konstrukcyjny zjazdu	w skali 1:40	rys. D-4
• przekrój konstrukcyjny chodnika	w skali 1:25	rys. D-5
• szczegół wylotów kanalizacji	w skali 1:40	rys. D-6
• przekrój studni chłonnej	w skali 1:25	rys. D-7
• szczegół studni rewizyjnej	w skali 1:25	rys. D-8
• szczegół wpustu deszczowego	w skali 1:25	rys. D-9

III. Uzgodnienia branżowe

- PSG Sp. z o.o. uzgodnienie nr W125/55-06/160018227 z 08.06.2016 r.,
- Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. uzgodnienie nr TT/2751/2016 z 15.06.2016 r.
- Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. uzgodnienie nr TT/4695/2016 z 25.08.2016 r.,
- TAURON Bielsko-Biała uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/2016-05-24/0000008 z 23.05.2016 r.,
- Orange Polska uzgodnienie nr 2541/2016 z 19.05.2016 r. (na planie sytuacyjnym),
- PKP S.A. uzgodnienie nr KNKa4.6141.530.2016.GI/2 z 04.07.2016 r.,
- Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej uzgodnienie nr SWM-6216/110/2016 z 06.07.2016 r.

IV. Opinia geotechniczna

V. Załączniki mapowe do uzgodnień branżowych

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- umowa nr ZP.272.3.33.2016 z 27.04.2016 r. zawarta z Inwestorem,
- pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanu istniejącego w terenie,
- kopie mapy zasadniczej w skali 1:500,
- opinie i uzgodnienia branżowe administratorów urządzeń obcych w pasie drogowym i terenach przyległych,
- wytyczne i uzgodnienia Inwestora w sprawach rozwiązań technicznych,

Normy i przepisy wynikające z:

- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.),
- Katalog powtarzalnych elementów drogowych. Transprojekt – 1992 r.,
- Ogólne specyfikacje techniczne GDDP, Warszawa 2001 r.,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 23.06.2003 r. (Dz. U. z dnia 10.07.2003 r.),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.03.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r. poz. 463),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 63 poz. 735 ze zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.),
- Ustawa z dnia 18.01.2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.).

2. Opis zagospodarowania terenu

2.1 Opis stanu istniejącego

Planowana do przebudowy ul. Wiślańska w Ustroniu jest drogą dwukierunkową klasy L (lokalną), posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6,00-6,50m, spadek poprzeczny jezdni daszkowy – odcinek prosty, droga posiada obustronne pobocza ziemne.

W sąsiedztwie drogi po stronie lewej zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna, po prawej stronie wzdłuż drogi przebiega linia kolejowa zelektryfikowana jednotorowa.

Występujące zjazdy do posesji przyległych do pasa drogowego posiadają różnego rodzaju nawierzchnię: asfaltową, z płyt ażurowych, gruntową, ulepszoną kruszywem. Występujące skrzyżowania z drogami bocznymi posiadają nawierzchnię asfaltową.

Odwodnienie jezdni funkcjonuje za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni, wody opadowe z jezdni częściowo spływają do prawostronnego rowu przydrożnego oraz na przyległy do drogi teren po stronie lewej.

W KM 0+298 znajduje się obiekt mostowy nad ciekiem wodnym Młynówka Ustrońska do którego odprowadzane są wody opadowe z przyległego terenu.

Teren pod projektowany chodnik stanowi pobocze ziemne po stronie lewej, zmiennej szerokości 2,20-2,50m z lokalnymi przewężeniami ~ 1,75m (rejon posesji nr 39) stanowiące dotychczasowo rolę ciągu pieszego.

W koronie drogi występuje lokalne zadrzewienie iglaste i liściaste.

Droga przebiega przez tereny znajdujące się w otulinie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego, specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 znajduje się w odległości ok. 250m od planowanej inwestycji. Uwzględniając charakter i lokalizację zadania, przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla właściwego funkcjonowania obszaru Natura 2000.

W pobliżu terenu objętego opracowaniem, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków.

2.2 Urządzenia obce uzbrojenia terenu

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi występują w pasie drogowym urządzenia jak niżej:

- sieć gazowa administrowana przez Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., uzgodnienie nr W125/55-06/160018227 z 08.06.2016 r.,
- sieć kanalizacyjna administrowana przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o., uzgodnienie nr TT/2751/2016 z 15.06.2016 r. oraz uzgodnienie nr TT/4695/2016 z 25.08.2016 r.,

- sieć elektroenergetyczna administrowana przez TAURON Bielsko-Biała, uzgodnienie nr TD/OBB/OMD/2016-05-24/0000008 z 23.05.2016 r.,

Zabezpieczenie urządzeń jak wyżej należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi na etapie opracowania projektu technicznego pod nadzorem ich właścicieli.

Nie wyklucza się istnienia w rejonie projektowanych do wykonania robót innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wszelkiego rodzaju kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy dokładnie zlokalizować, lecz wykopami kontrolnymi ręcznymi. Prace należy wykonywać pod nadzorem Inwestora i właścicieli istniejącego uzbrojenia terenu, przestrzegając ściśle warunków wykonania robót podanych przez właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym.

2.3 Ochrona środowiska i gospodarka zielenią

Planowana inwestycja przebudowy drogi nie wymaga sporządzenia raportu z oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska.

Wody opadowe na projektowanym do budowy odcinku chodnika odprowadzane będą do projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocą studni wpustowych zlokalizowanych przy krawędzi jezdni.

Z uwagi na ukształtowanie terenu wody opadowe z projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej odprowadzane będą częściowo do projektowanej studni chłonnej Ø3000mm w KM 0+005,45 oraz do istniejącego cieku wodnego Młynówka Ustrońska. Na odprowadzenie wód z projektowanej kanalizacji deszczowej uzyskano pozwolenie wodno-prawne nr WS.6341.124.2016 z 07.09.2016 r.

Zachodzi potrzeba wycinki 1 szt. drzewa gatunku jesion wyniosły zlokalizowanego w poboczu po stronie lewej w KM 0+385 kolidującego z projektowanym chodnikiem.

Na wycinkę Inwestor uzyskał decyzję Starosty Cieszyńskiego nr WS.613.137.2016 z 29.07.2016 r. Zgodnie z decyzją po usunięciu drzewa jak wyżej należy wykonać nasadzenia drzew w ilości 5 szt. z gatunku klon pospolity – zgodnie z planem nasadzeń.

Planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla istniejącego otoczenia, zrealizowana zostanie w granicach istniejącego pasa drogowego. Obszar oddziaływania obiektu mieścić się będzie na działkach stanowiących pas drogowy.

2.4 Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo-wodne podłoża dla projektowanej studni chłonnej określono na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej w oparciu o badania makroskopowe próbek gruntu zgodnie z PN-88/B-04481.

Z opinii wynika, że istniejące podłoże spełnia warunki dla lokalizacji projektowanej studni chłonnej w KM 0+005,45.

Występujące grunty pod projektowany do budowy chodnik wraz z infrastrukturą to grunty o dobrej nośności przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia projektowanego obiektu, kwalifikujące się do gruntów prostych.

Biorąc pod uwagę warunki gruntowe jako proste oraz charakterystykę inwestycji, dla zadania przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną obiektu.

2.5 Wpływy eksploatacji górniczej

Zgodnie z pismem nr KRA.5120.102.2016.ZK z 17.05.2016 r. Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych.

3. Opis stanu projektowanego

W ramach niniejszego zadania planuje się wykonanie następujących robót:

- budowa lewostronnego chodnika w KM 0+020-0+476,18 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 1,50-2,00m,
- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku projektowanego chodnika z rur PCV Ø315mm z odprowadzeniem wód częściowo do projektowanej studni chłonnej Ø3000mm w KM 0+005,45 oraz do istniejącego cieku wodnego Młynówka Ustrońska,
- przebudowa istniejących zjazdów w ciągu projektowanego chodnika na zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- wycinka 1 szt. drzewa kolidującego z planowaną inwestycją oraz nasadzenie nowych drzew w ilości 5szt.,
- odnowa (malowanie) istniejących poręczy mostowych na obiekcie mostowym nad ciekiem wodnym Młynówka Ustrońska,
- likwidacja istniejących nierówności krawędzi jezdni po stronie lewej na odcinku projektowanego chodnika poprzez wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5cm,
- wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów projektowanej przebudowy drogi:

- powierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej – 783,50m²
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 79,25m²

3.1 Chodnik

Początek projektowanego do budowy chodnika w KM 0+020 stanowi koniec istniejącego chodnika szerokości 2,00m w rejonie skrzyżowania ul. Wiślańskiej z ul. Wczasową, natomiast koniec projektowanego chodnika w KM 0+476,18 za zjazdem do posesji nr 57.

Szerokość projektowanego chodnika 2,00m z lokalnym przewężeniem (1,50m) na odcinku w KM 0+208,79-0+233,16 z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni (s. lewa), spadek poprzeczny chodnika wynosi 2,00% w kierunku jezdni.

Chodnik ograniczony od strony jezdni krawężnikiem betonowym 15x30cm ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wystającym 12cm ponad krawędź jezdni, od strony przyległego do drogi terenu chodnik ograniczony zostanie obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z oporem.

Szczegóły konstrukcyjne projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Na skrzyżowaniach projektowanego chodnika z drogami bocznymi, połączenie chodnika z krawędzią jezdni krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm wystającym 2cm powyżej krawędzi jezdni.

3.2 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego chodnika stanowić będzie kanalizacja deszczowa z rur PCV Ø315mm zlokalizowana w chodniku na odcinkach jak niżej:

- KM 0+005,45-0+236 z odprowadzeniem wód do projektowanej studni chłonnej Ø3000mm w KM 0+005,45,
- KM 0+290,15-0+312,43 oraz KM 0+319,12-0+426,46 z odprowadzeniem wód do cieku wodnego Młynówka Ustrońska.

Na załamaniach projektowanych odcinków kanalizacji w profilu podłużnym i planie sytuacyjnym zostaną wykonane studnie rewizyjne Ø1000mm.

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej zostaną wykonane studnie wpustowe Ø500mm z osadnikiem bez syfonu, wpusty zlokalizowane na krawędzi jezdni przy krawężniku w celu odprowadzenia wód powierzchniowych z jezdni i chodnika do projektowanej kanalizacji. Studnie ściekowe połączone ze studniami rewizyjnymi za pomocą przykanalików z rur PCV Ø200mm.

Projektowany kanał deszczowy zostanie ułożony na podłożu z piasku gr. 20cm z zasypką piaskiem wykopów pod projektowany kanał i jego uzbrojenie (20cm powyżej górnej krawędzi kanału).

Wyloty projektowanych kanałów do cieku wodnego Młynówka Ustrońska zostaną wykonane w skarpach cieku zgodnie z KPED 02.16 (szczegóły zawarte w rysunku nr D-6).

Współrzędne projektowanych studni rewizyjnych jak niżej:

studnia	X	Y	Z
KD-10	5506697.74	6560048.03	381,71
KD-9	5506669.01	6560060.01	383,45
KD-8	5506623.69	6560080.98	383,86
KD-7	5506578.07	6560101.51	384,27
KD-6	5506532.82	6560122.75	384,70
KD-5	5506485.06	6560145.01	385,13
KD-4	5506438.48	6560166.64	386,04
KD-4A	5506421.87	6560174.42	385,99
KD-1	5506396.77	6560185.84	386,09
KD-2	5506360.17	6560202.58	386,38
KD-3	5506314.76	6560223.78	386,72
WYLOT 1	5506420.88	6560177.98	385,98
WYLOT 2	5506414.95	6560180.87	385,98

Współrzędne projektowanych studni wpustowych jak niżej:

studnia	X	Y
W-10	5506694.27	6560047.07
W-9	5506667.63	6560059.26
W-8	5506621.62	6560080.39
W-7	5506576.53	6560101.22
W-6	5506531.23	6560122.10
W-5	5506483.83	6560144.15
W-4	5506438.94	6560165.04
W-1	5506395.44	6560185.10
W-2	5506358.27	6560202.16
W-3	5506312.37	6560223.57

3.3 Zjazdy

Zjazdy indywidualne do posesji w ciągu projektowanego chodnika posiadać będą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (kolor), ograniczenie wjazdów od strony jezdni oraz przyległego terenu za pomocą krawężników betonowych najazdowych 15x22cm wystających 4cm powyżej krawędzi jezdni, ułożonych na ławie betonowej z oporem, połączenie wjazdów z krawędzią jezdni wykonane za pomocą skosów 1:1.

Szczegóły konstrukcyjne zjazdów indywidualnych w ciągu projektowanego chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (kolor) gr. 8cm
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm

Nawierzchnię zjazdów za chodnikiem należy dowiązać wysokościowo do zewnętrznej krawędzi chodnika na długości 1,00m w kierunku posesji z wykorzystaniem destruktu z frezowania nawierzchni bitumicznej.

Na skrzyżowaniu chodnika z drogą boczną ul. Wiślańskiej, krawędzie jezdni ograniczone zostaną krawężnikiem najazdowym 15x22cm wystającym 2cm powyżej krawędzi jezdni.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika
w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu”

Opracował:

mgr inż. Łukasz Kwapiński

Informacja BIOZ

1) ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne (wykopy, nasypy)
- wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na szerokości 0,50m,
- podbudowa i nawierzchnia pod projektowany chodnik i zjazdy,
- znaki drogowe
- roboty wykończeniowe

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowany jest obiekt mostowy, sieć elektroenergetyczna, kanalizacyjna, gazowa.

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Urządzenia obce, obiekt mostowy w pasie drogowym jak wyżej oraz chodnik, zjazdy, skrzyżowania z drogami bocznymi, objęte robotami drogowymi na których odbywa się ruch drogowy i pieszy.

4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, SKALA I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA

Kolizja uczestników ruchu drogowego z wykonawcami robót:

- a) zagrożenia wynikające z zatrudnienia sprzętu i transportu dla pracowników uczestniczących przy realizacji robót
- b) zagrożenia wynikające z używania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym, pneumatycznym i hydraulicznym
- c) zagrożenia wynikające z wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych, których temperatura wynosi do 160°C
- d) zagrożenia wynikające z wykonywania wykopów:
 - upadek pracownika lub osób niezatrudnionych na budowie do wykopu (brak zabezpieczeń wykopów)
 - zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym spowodowane brakiem zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem
 - roboty montażowe urządzeń odwadniających w wykopach
- e) kolizja wykonywanych robót ziemnych z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w pasie drogowym
- f) poruszające się środki transportu i sprzętu

5) SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW DLA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy wykonujący roboty na projektowanym do przebudowy odcinku drogi muszą posiadać aktualny **instruktaż wstępny** i stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem robót ziemnych i montażowych.

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót zawarte są:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów BHP tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami.

Na placu budowy winny być dostępne do stałego wykorzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykazu prac związanego z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- wykonywania robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- obsługi maszyn i urządzeń
- udzielania pierwszej pomocy

6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM

- oznakowanie i wygrodzenie miejsc robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
- prowadzenie budowy przez osobę posiadającą odpowiednie wymaganie uprawnienia budowlane i z zakresu BHP
- wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zapewniających ochronę przez zagrożeniami
- stosowanie narzędzi i urządzeń posiadających atesty w stanie technicznych niestwarzającym zagrożenia dla obsługi
- wykonywanie robót zgodnie z warunkami technicznymi, projektem technicznym oraz obowiązującymi normami i przepisami
- wykonywanie w obrębie występowania urządzeń obcych robót pod nadzorem i według wskazań ich właścicieli
- zabezpieczenie na budowie środków gaśniczych i apteczki pierwszej pomocy z informacją o numerach telefonów alarmowych
- osoba kierująca budową ma obowiązek niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia ewentualnych zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników
- zabezpieczenie pracownikom na budowie dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

Przy realizacji robót związanych z przebudową drogi wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zarządzeń wynikających przede wszystkim z:


- Kodeksu pracy
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401
- Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenia z 23.06.2003 r. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126
- Rozporządzenie z 26.09.1997r. Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650
- Rozporządzenie z 30.10.2002 r. Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy Dz. U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596
- Rozporządzenie z 20.10.2001 r. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.10.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zmianami
- przestrzegać zasad i warunków podanych przez właścicieli urządzeń obcych zlokalizowanych w pasie drogowym
- specyfikacją techniczną określającą szczegóły realizacji i odbioru wykonanych robót

Klauzula kompletności opracowania

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa Budowlanego” (Dz. U. z 29.11.2013 r. poz. 1409) oświadczam, że projekt techniczny zadania pn.: **„Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu”** został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Łukasz Kwapiński
nr uprawnień: SLK/2963/POOD/10



Ś L Ą S K A
O K R Ę G O W A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

SLK/OKK/7131/2963/10

Katowice, dnia 20 maja 2010 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śl.OIIB n a d a j e

Panu(i) Łukaszowi Kwapiński
Mgr inż. budownictwa
ur. dnia 04 grudnia 1980 w Pszczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/2963/POOD/10

**do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej**

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan(i) **Łukasz Kwapiński** posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych **do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej**.

Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Śl.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan(i) Łukasz Kwapiński
Grzeblowiec 5 E
43-200 Pszczyna
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. a/a.



Skład orzekający OKK


1.
Mgr inż. Piotr Szatkowski
2.
Mgr inż. Bolesław Jurkiewicz
3.
Mgr inż. Zbigniew Dzierżewicz


zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w związku z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Pan(ie) **Łukasz Kwapiński** jest uprawniony(a) w specjalności drogowej do:

- 1) projektowania obiektów budowlanych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
 - a) droga, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 - b) droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;
 - 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
 - 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych
- bez ograniczeń.

Na podstawie §15 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności.

PRZEWODNICZĄCY
(członek komisji kwalifikacyjnej, art. 13 ust. 4)
Sędzia Drogowy lub Inżynier Drogowy

mgr inż. Piotr SZATKOWSKI



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-YFQ-XFS-G91 *

Pan Łukasz Kwapiński o numerze ewidencyjnym SLK/BD/5421/08
adres zamieszkania ul. Grzeblowiec 5e, 43-200 Pszczyna
jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2017-03-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Wypis z rejestru gruntów

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 240302_1

Obręb ewidencyjny: 240302_1.0004(USTROŃ)

Jednostka rejestrowa: 240302_1.0004.G04093

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE; LIGONIA 46, 40-037 KATOWICE

Trwały zarząd: udział 1/1, ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH;
LECHICKA 24, 40-609 KATOWICE

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha] Klasoużytki	Pow.ew. [ha]	
	5306	240302_1.0004.5306	KW BB1C/00075142/1	1,8858 dr	1,8858	Adres: WIŚLAŃSKA
Razem:				1,8858 ha		

Wypis z rejestru gruntów

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 240302_1

Obręb ewidencyjny: 240302_1.0004(USTRÓŃ)

Jednostka rejestrowa: 240302_1.0004.G01202

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 SKARB PAŃSTWA; ,

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha] Klasoużytki	Pow.ew. [ha]	
	2180/14	240302_1.0004.2180/14	KW BB1C/00050961/7	0,2900 W	0,2900	Adres:
	2644/64	240302_1.0004.2644/64	KW BB1C/00054244/3	0,0483 R/RIVb	0,0483	Adres:
	2644/70	240302_1.0004.2644/70	KW BB1C/00054244/3	0,0086 dr	0,0086	Adres:
Razem:				0,3469 ha		

Wypis z rejestru gruntów

Województwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna: 240302_1

Obręb ewidencyjny: 240302_1.0004(USTROŃ)

Jednostka rejestrowa: 240302_1.0004.G02057

WŁAŚCICIELE/WŁADAJĄCY:

Własność: udział 1/1 SKARB PAŃSTWA; ,

Trwały zarząd: udział 1/1, ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH;
LECHICKA 24, 40-609 KATOWICE

AM	Nr działki	Identyfikator	KW	Pow. ew. [ha] Klasoużytki	Pow.ew. [ha]	
	2629/45	240302_1.0004.2629/45	KW BB1C/00035190/0	0,0216 dr	0,0216	Adres: WIŚLAŃSKA
	2644/60	240302_1.0004.2644/60	KW BB1C/00035190/0	0,0056 dr	0,0056	Adres: WIŚLAŃSKA
	2644/61	240302_1.0004.2644/61	KW BB1C/00035190/0	0,0023 dr	0,0023	Adres: WIŚLAŃSKA
	2644/62	240302_1.0004.2644/62	KW BB1C/00035190/0	0,0036 dr	0,0036	Adres: WIŚLAŃSKA
Razem:				0,0331 ha		

DECYZJA

Na podstawie art. 90 ust. 1, art. 83 ust. 1 pkt 1, art. 83 a ust. 2, art. 83c ust. 1, 3 i 4, art. 83d ust. 1 i 2, art. 84 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.), art. 53 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045), załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306), załącznika nr 2 do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 24 października 2014r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2015 (M.P. 2014 poz. 958), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Gminy Ustroń - Pani Krystyny Sołoducha prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. „OPTIMA” Krystyna Sołoducha z siedzibą ul. Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice z dnia 18.05.2016r., przekazanego pismem Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25.05.2016r., znak: SR.6131.00154.2016.JP oraz protokołu z oględzin z dnia 15.06.2016r.

STAROSTA CIESZYŃSKI

zezwała

Gminie Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, na usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły o obw. 182 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi publicznej przy ul. Wiślańskiej w Ustroniu na dz. nr. 5306, obr. Ustroń, będącej własnością Gminy Ustroń.

1. Wykaz drzew z podaniem stawki jednostkowej, współczynnika różnicującego oraz wysokością naliczonej opłaty przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Gatunek drzewa lub krzewu	Ilość szt.	Obwód pnia w cm mierzony na wysokości 130 cm	Stawka jednostkowa w zł za 1 cm obwodu pnia	Współczynnik różnicujący w zależności od obwodu	Wysokość opłaty [zł]
1	Jesion wyniosły	1	182	91,54	3,70	61643,04

2. Nalicza się opłatę za usunięcie w/w drzewa w kwocie: **61 643,04 zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 04/100).
3. Na podstawie art. 53 ust. 2 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek o których mowa w pkt 1 i 2. **Ustalona w/w opłata za usunięcie drzewa** w związku z tym, iż Miasto Ustroń jest miejscowością uzdrowiskową (na podstawie art. 59 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Uchwały Nr XXVII/311/2008 z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ustroń), **zostaje zwiększona o 100% i wynosi: 123 286,08 zł** (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 08/100).
4. Po usunięciu drzewa należy **do 31 października 2017r.** zastąpić go drzewami z gat. klon pospolity w ilości 5 sztuk. Drzewa o minimalnym obwodzie pnia 8 cm, mierzonym na wysokości 100 cm należy nasadzić na dz. nr 5306 w Ustroniu, będącej własnością Gminy Ustroń, zgodnie z planem nasadzeń.

W terminie **do 30 listopada 2017r.** należy przedłożyć tut. organowi informację o wykonaniu nasadzeń. **Po 31 października 2020r.** złożyć informację o żywotności nasadzonych drzew.

5. Naliczoną opłatę za usunięcie w/w drzewa odracza się na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych, tj. **do dnia 31 października 2020r.**

6. **Usunięcie drzewa należy wykonać w terminie do dnia 31 października 2017r.**

Uzasadnienie

W dniu 31.05.2016r. do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wpłynęło pismo Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 25.05.2016r., znak: SR.6131.00154.2016.JP przekazujące Staroście Cieszyńskiemu do załatwienia według właściwości wnioski z dnia 18.05.2016r. Pani Krystyny Sołoducha, Firma Handlowo-Usługowa „OPTIMA” Krystyna Sołoducha, ul. Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice, działającej w imieniu Gminy Ustroń, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z gat. jesion wyniosły o obw. 182 cm, rosnącego w pasie drogowym ul. Wiślańskiej w Ustroniu na dz. nr 5306, będącej własnością Gminy Ustroń.

Wnioskodawca wskazał we wniosku, że drzewo koliduje z planowaną budową chodnika przy ul. Wiślańskiej w Ustroniu. W zamian za usunięcie wnioskowanego drzewa zaproponowano wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 5 szt. drzew z gat. klon pospolity na działce nr 5306 w Ustroniu, będącej własnością Gminy Ustroń.

W dniu 15.06.2016r. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie przeprowadził w terenie oględziny w/w drzewa, podczas których stwierdzono, że jesion wyniosły rośnie w pasie drogowym ul. Wiślańskiej w Ustroniu, w odległości ok. 1,6 m od jezdni. Drzewo posiada w koronie suche konary, zwisające m.in. nad latarnią uliczną. Zgodnie z wnioskiem koliduje z planowaną budową chodnika. Stanowi jeden z wielu występujących w tym obszarze egzemplarzy drzew przydrożnych, rosnący najbliżej jezdni. W zamian za jego usunięcie nasadzonych zostanie 5 szt. klonów pospolitych, w sąsiedztwie terenu, z którego planuje się usunąć przedmiotowy jesion. Drzewa w postaci nowych nasadzeń stanowią będą uzupełnienie szpaleru przydrożnego. W obrębie drzewa nie stwierdzono występowania gatunków chronionych ani nie zaobserwowano gniazd ptasich.

Zgodnie z art. 83c ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych. Mając na uwadze fakt, iż wycinka drzewa wiąże się z planowaną budową chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślańskiej w Ustroniu, tut. organ zezwolił na jego usunięcie, uwzględniając propozycję wnioskodawcy w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych. Drzewo planowane do usunięcia nie wykazuje wartości kulturowej. Jest jednym z wielu drzew tworzących przydrożny szpaler (złożony głównie z jesionów i klonów), a po jego usunięciu lukę w pasie drzew przydrożnych wypełnią drzewa posadzone zgodnie z planem nasadzeń zastępczych. Nasadzenia zastępcze zostaną wykonane na tej samej działce w sąsiedztwie terenu, z którego planuje się usunąć drzewo.

Za usunięcie jesionu naliczono opłatę, zobowiązując jednocześnie wnioskodawcę do wykonania nasadzeń zastępczych, w związku z czym opłata ta została, zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, odroczone na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych wskazanego w niniejszej decyzji. Jeżeli posadzone drzewa zachowają żywotność po upływie 3 lat od dnia upływu tego terminu lub nie zachowają żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzewa podlegać będzie umorzeniu. Jeżeli posadzone drzewa lub ich część nie zachowają żywotności po upływie tego okresu z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, naliczona opłata zostanie przeliczona w sposób proporcjonalny do liczby drzew, które nie zachowały żywotności.

Po wykonaniu nasadzeń, należy w terminie do 30 listopada 2017r. przedłożyć tut. organowi informację o ich wykonaniu. Z kolei po 31 października 2020r. należy złożyć informację o żywotności nasadzonych drzew.

W dniu 17.06.2016r. tutejszy organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w celu spełnienia ustawowego obowiązku tj. uzgodnienia niniejszego projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa rosnącego w obrębie pasa drogowego drogi

publicznej. Wobec niewyrażenia przez RDOŚ w Katowicach stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, zgodnie z art. 83a ust. 6 w/w ustawy o ochronie przyrody uznaje się, iż zezwolenie zostało uzgodnione.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt. 24 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oraz niniejsze zezwolenie zamieszcza się w ogólnie dostępnym wykazie danych.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



z up. STAROSTY
Zastępca Naczelnika Wydziału Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa
Beata Bieniek

Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
(postanowienia) w czasie i trybie ustawowo
przewidzianym stała się ona ostateczna
z dniami 18.08.2016 *dalej*
i podlega wykonaniu.

Pouczenie

1. Jeżeli w trakcie przystąpienia do wycinki na drzewie zostaną stwierdzone gatunki chronione roślin, zwierząt i grzybów, wycinkę należy przeprowadzić po uzyskaniu dodatkowego zezwolenia, o którym mowa w art. 56 ust. 1 i 2 w/w ustawy o ochronie przyrody, na odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 tejże ustawy w stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą lub ochroną częściową. Właściwym organem do wydawania takich zezwoleń jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o którym mowa powyżej, należy uzyskać również w przypadku gdy, po ścięciu drzewa okaże się, że jest ono zasiedlone przez gatunki chronione.
2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1348) w okresie od 1 marca do 15 października obowiązuje zakaz usuwania gniazd ptasich. W związku z czym w przypadku stwierdzenia bytowania i lęgów ptaków należy odstąpić od usuwania drzewa w okresie obowiązywania decyzji przypadającym na w/w zakaz bądź uzyskać stosowne zezwolenie na odstępstwo od zakazów, o którym mowa powyżej.
3. Wycinkę należy przeprowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.
4. Niniejsza decyzja nie obejmuje w swoim zakresie sposobu postępowania z pozyskanym drewnem.

Zgodnie z cz. III, ust. 44, pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 783), niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. Gmina Ustroń
Rynek 1, 43-450 Ustroń,
za pośrednictwem pełnomocnika - Pani Krystyny Sołoducha,
Firma Handlowo-Usługowa „OPTIMA” Krystyna Sołoducha
ul. Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice
2. WS – a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Cieszyn, 07.09.2016

WS.6341.124.2016

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Na podstawie art. 140 ust. 1 w związku z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, w związku z art. 37 pkt 2 i art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. „f” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) na wniosek pełnomocnika inwestora z dnia 25.07.2016 r.

Starosta Cieszyński
udziela pozwolenia wodnoprawnego
dla
Gminy Ustroń
ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

- na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu z części drogi gminnej – ul. Wiślańskiej w Ustroniu dwoma wylotami do Młynówki Ustrońskiej:
- wylotem Wyl -1 w ilości:
 - a/ max. godzinowej: 11,63 m³/h,
 - b/ średniej dobowej: 2,91 m³/d,
 - c/ max. rocznej: 248,54 m³/rok,
- wylotem Wyl – 2 w ilości:
 - a/ max. godzinowej: 32,51 m³/h,
 - b/ średniej dobowej: 8,1 m³/d,
 - c/ max. rocznej: 695,91 m³/rok,
- do ziemi działki nr 5306 obr. Ustroń w ilości:
 - a/ max. godzinowej: 65,02 m³/h,
 - b/ średniej dobowej: 16,25 m³/d,
 - c/ max. rocznej: 1391,82 m³/rok,
- na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej PCV Ø 315 do cieku Młynówka Ustrońska w km 0+312,43 (Wyl – 1, dz. nr 2180/14) i km 0+319,12 (Wyl – 2, dz. nr 5306),
Współrzędne geograficzne wylotu Wyl - 1: N: 49°41'28,54" E: 18°50'02,75",
Współrzędne geograficzne wylotu Wyl - 2: N: 49°41'28,37" E: 18°50'02,91".

Pozwolenia wodnoprawnego udziela się pod następującymi warunkami:

1. Wody opadowe i roztopowe z części drogi gminnej – ul. Wiślańskiej w Ustroniu wprowadzać do cieku Młynówka Ustrońska w km 0+312,43 (Wyl – 1, dz. nr 2180/14) i w km 0+319,12 (Wyl – 2, dz. nr 5306) oraz do ziemi przy użyciu studni chłonnej na dz. nr 5306, łącznie w ilości max. 109,16 m³/h.
2. Wykonać dwa wyloty kanalizacji deszczowej KPED 02.16 PCV Ø 315. Dno obu wylotów posadowić na rzędnej 384,95 m n.p.m. Dno oraz skarpy Młynówki w obrębie wylotów umocnić na długości 2,0 m (tj. po 1,0m powyżej i poniżej wylotu) płytami ażurowymi.
3. O terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót powiadomić Zarząd Spółki Wodnej Młynówki Ustrońskiej.
4. W czasie wykonywania robót zapewnić swobodny przepływ wody w korycie Młynówki.

5. Utrzymywanie w należytym stanie technicznym ww. urządzeń wodnych należy do inwestora, który ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich za szkody wynikłe z ich nieprawidłowej eksploatacji oraz niedochowania warunków niniejszego pozwolenia.
6. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano w oparciu o przedłożony „Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową chodnika w ciągu ul. Wiślańskiej w Ustroniu”, sporządzony w lipcu 2016 r.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenia wodnoprawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód udziela się na okres 10 – ciu lat tj. do dnia 06 września 2026 r.

U Z A S A D N I E N I E

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie wydał niniejsze pozwolenie wodnoprawne na wniosek inwestora z dnia 25.07.2016 r., w oparciu o przedłożoną dokumentację – operat wodnoprawny - spełniającą wymogi ustawy Prawo wodne.

W myśl § 21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie wymienione w ust. 1 cytowanego paragrafu mogą być wprowadzane do wód bez oczyszczania.

Wg przedłożonego operatu w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych brak form ochrony przyrody.

Wg złożonej dokumentacji planowane przedsięwzięcie nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Pismem z dnia 22.08.2016 r. znak: WS.6341.124.2016 zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, równocześnie wyznaczając termin do zapoznania ze złożoną dokumentacją.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia żadnych uwag bądź zastrzeżeń orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach za pośrednictwem Starosty Cieszyńskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W myśl art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2015 r. Dz. U. poz. 783 ze zm.) odstąpiono od pobrania opłaty skarbowej.



z up. STAROSTY
Grażyna Skaluba-Ossolińska
Naczelnik Wydz. Środowiska
Rolnictwa i Leśnictwa

Otrzymują:

- ① Gmina Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń za pośrednictwem pełnomocnika Pani Krystyny Sołoducha FHU „OPTIMA” ul. Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice
2. Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Nieruchomości, ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn
3. Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej, ul. Rynek 1, 43-400 Cieszyn
4. WS a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Bielsku-Białej
43-316 Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 117
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 26/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu **11.08.2016** r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego Z-cy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.195.2016** Sieć elektroenergetyczna SN- Golezów, ul. Ogrodowa
6.118.27.19.3
6.118.27.24.1
2. **6630.196.2016** Kanalizacja deszczowa- Ustroń, ul. Wiślańska
6.117.28.18.2
6.117.28.18.4
3. **6630.197.2016** Kanalizacja sanitarna- Bładnice Dolne, ul. Rumiankowa
6.118.28.01.2
4. **6630.198.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączem- Brenna, ul. Górecka
6.118.28.15.4
5. **6630.199.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączem - Nierodzim, ul. Bładnicka
6.118.28.02.3
6. **6630.200.2016** Sieć gazowa z przyłączem- Górki Wielkie, ul. Graniczna
6.118.28.03.2
6.118.28.03.4
7. **6630.201.2016** Przyłącze wody- Ustroń, ul. M. Skłodowskiej
6.117.28.07.2
8. **6630.202.2016** Sieć elektroenergetyczna SN- Nierodzim, ul. Skoczowska
6.118.28.07.1
6.118.28.07.3

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520 z późn. zm.) oraz art. 68 KPA

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43 - 400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11 SIE. 2016
dnia.....

Gabriela Marczyk
Inspektor

2. 6630.196.2016 Kanalizacja deszczowa- Ustroń, ul. Wiślańska
6.117.28.18.2
6.117.28.18.4

Wnioskodawca:

F.H.U. "OPTIMA" Krystyna Sołoducha
Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego osoby uszkodzenia.	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego osoby uszkodzenia.
--	--

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci
podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii
energetycznych:

- linii nN - 1m
- linii SN - 2m
- linii WN - 5m

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest
ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Dokumentacji

Marcin Tomecki
Marcin Tomecki

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

11.11.2016

dnia.....

Gabriel Marczyk
Inspektor

Rac Stowarz

- Prace ziemne w pobliżu urządzeń podziemnych
należy wykonywać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.

- W przypadku wykonywania prac ziemnych należy do
odległości w RPB Stowarz stan obsługi
zawaga.

- Stwierdzenie z zarysami rysunku wykonania
z DŁ 12.2013. pod. 6.117.28.18.2, 6.117.28.18.4
współczesnym wykonaniem geol. 1.1.1.1.

- Jeśli wykonane przepływy hydrologiczne z
stanu zarysów, należy je przekazać
na koszt i staraniem inwestora.

2. **6630.196.2016** Kanalizacja deszczowa- Ustroń, ul. Wiślańska
6.117.28.18.2
6.117.28.18.4

Wnioskodawca:





F.H.U. "OPTIMA" Krystyna Sołoducha
Topolowa 15, 43-410 Zebrzydowice

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY cd:

WZC Sp. 200 w Ustroniu

Ze względu na kolizję studni kanalizacji deszczowej KD-7
z odanką kanalizacji KD ϕ 315 z istniejącym odankiem
kanalizacji sanit. ks 160 należy projekt uzgodnić indy.
wizualnie w WZC Sp. 200. w Ustroniu, Dziękuję.

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 11.08.2016 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	Piotr Jaworski	
2.	Wydział Architektury i Budownictwa	Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Ewa Grzybowska	
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	Tomasz Kucielny	
4.		TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Specjalista ds. Dokumentacji Marcin Tomecki	
5.	RDG SUOCIO PSG. Sp. z o.o.	Łukasz Grzegorz	
6.	GAZ-SYSTEM S.A.	Andrzej Kominek	
7.	Gregorz Halama WZC Sp. z o.o.	Gregorz Halama	
8.			
9.			
10.			
11.			

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. SZMiUW w Cieszynie
3. Burmistrz Miasta Skoczów
4. Burmistrz Miasta Ustroń
5. Wójt Gminy Brenna
6. Wójt Gminy Goleszów
7. LUPRO Skoczów
8. Tauron Dystrybucja S.A. O/Gliwice
9. RDG Cieszyn PSG S.A.
10. Miejska Spółka Sko-Eko Sp. z o.o. w Skoczowie

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
11 SIE. 2016
dnia.....

Gabriel Milarczyk
inspektor



Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krakowie

Kraków, dnia 17 maja 2016 r.

KRA.5120.102.2016.ZK
L.dz. 16201/05/2016

Firma Handlowo-Usługowa
„OPTIMA” Krystyna Sołoducha

W nawiązaniu do wniosku z dnia 12.05.2016 r., bez znaku (wpłynął do tut. Urzędu w dniu 16.05.2016 r.), w sprawie wydania opinii w zakresie dróg publicznych, dotyczącej zamierzenia pn.: **Budowa chodnika w ramach modernizacji ul. Wiślanej w Ustroniu**, informuję o braku podstaw prawnych działania Dyrektora tut. Urzędu z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie opiniuje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzeń planowanych **w granicach istniejących terenów górniczych** na wniosek zarządcy drogi lub pełnomocnika – podstawa prawna art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 687, z późn. zm.).

Z up. Dyrektora
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Krakowie
Z-CA DYREKTORA

mgr inż. Tomasz Jawień

Otrzymują:

1. Adresat (43-410 Zebrzydowice, ul. Topolowa 15)
2. OUG aa.