



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRONŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTROŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

Nasz znak: **TT/2587/2017**

Wasz znak:

Ustroń, dnia **11.05.2017**

Pracownia Projektowa Niweleta

mgr inż. Tomasz Gacek

ul. Jesionowa 14/131

43-303 Bielsko – Biała

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacyjnego dla projektu „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej w Ustroniu”

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu uzgadniają pozytywnie plan zagospodarowania terenu dla projektowanego chodnika w Ustroniu w ciągu ul. Lipowskiej przy zachowaniu następujących uwag:

- istniejącą armaturę wodociągową należy wyprowadzić do projektowanej niwelety terenu,
- armaturę wodociągową zlokalizowaną w świetle projektowanych zjazdów należy zabezpieczyć przed zewnętrznym obciążeniem lub przebudować poza obszar zjazdów,
- hydranty nadziemne kolidujące z proj. chodnikiem należy przebudować na podziemne lub przenieść poza obszar chodnika,
- dla projektowanej kanalizacji deszczowej zachować odległość pionową dla skrzyżowań nie mniej niż 0,2 m od skrajni przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacji sanitarnej,
- w przypadku wystąpienia kolizji przewodów wodociągowych z projektowaną kanalizacją deszczową, kolidujące odcinki wodociągu podlegają przebudowie na koszt inwestora,
- wszystkie prace ziemno-montażowe w obrębie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, należy prowadzić pod płatnym nadzorem przedstawicieli Rejonu Sieci w Ustroniu tel.033 854-26-10,

- na przebudowę sieci wodociągowej i armatury wodociągowej w obrębach kolidujących z realizowanym zadaniem należy opracować odrębną dokumentację techniczną (na podstawie warunków technicznych) i przedłożyć do uzgodnienia w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu.

Załącznik: 1 x plan zagospodarowania terenu

Otrzymują: 1 x adresat

1 x a/a

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
inż. Janusz Stec