

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 21/2017
z narady koordynacyjnej

W dniu **22.06.2017** r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego Z-cy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.158.2017** Przyłącze wodociągowe- Ustroń, ul. Źródlana
6.118.28.23.1
2. **6630.159.2017** Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami- Strumień,
ul. Łuczkiewicza
6.122.27.20.3
3. **6630.161.2017** Sieć kanalizacji sanitarnej- Brenna, ul. Górecka
6.118.29.16.3
4. **6630.162.2017** Sieć telekomunikacyjna z przyłączami i sieć kanalizacji
deszczowej- Nierodzim,, ul. Lipowska
6.118.28.07.3
6.118.28.07.4
5. **6630.163.2017** Sieć elektroenergetyczna nN- oświetlenie- Mnich, ul. Pawia
6.121.28.12.1
6. **6630.164.2017** Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami- Łączka, ul. Piaskowa
6.119.27.24.1
6.119.27.24.3

Podstawa prawna: art. 28b ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz art. 68 KPA

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

22 CZE. 2017

dnia

Wojciech Pilarczyk
inspektor

4. **6630.162.2017** Sieć telekomunikacyjna z przyłączami i sieć kanalizacji deszczowej- Nierodzim,, ul. Lipowska
6.118.28.07.3
6.118.28.07.4

Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek
Jesionowa14/131, 43-303 Bielsko- Biała

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Zgodnie a art. 15.1 PGiK znaki osnowy geodezyjnej nr 1044 podlegają ochronie. Kto wbrew przepisom niszczy, usuwa, przemieszcza w/w punkty podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK).

Elżbieta Jedroł-Czulak
Kierownik Referatu Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką
eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia
dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny
do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten
sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą
musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać
ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest
ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed
przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.

Mirosław Szajter
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Wodociągi Zarząd Gminny
Spółka
ul. Myśliwska 10
43-430 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

*Opinie są negatywne z uwagi na bliskość
z istniejącą siecią wodociągową*

**Z-ca Kierownika
Działu Technicznego**

Łukasz Olszewski

4. **6630.162.2017** Sieć telekomunikacyjna z przyłączami i sieć kanalizacji deszczowej- Nierodzim,, ul. Lipowska

6.118.28.07.3

6.118.28.07.4

Wnioskodawca:

Pracownia Projektowa NIWELETA mgr inż. Tomasz Gacek

Jesionowa14/131, 43-303 Bielsko- Biała

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY cd:

Projekt:
Uzgodniamy pod warunkiem

1. Skrzyżowanie proj.
z gazociągami wykonać wg Dz. U. 2013 poz. 640.
Skrzyżowania z gazociągami podlegają odbiorowi przez pracownika Gazowni Skoczów.
Potwierdzeniem pozytywnego odbioru będzie spisany protokół.

2. Przy przebiegu równoległym proj.
układać min. od sieci gazowej.

3. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię Skoczów.

4. Prace w pobliżu gazociągu należy prowadzić ręcznie

5. Uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.

Podpis
Grzegorz Kaziak

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 22.06.2017 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący		z up. Starosty <i>Elżbieta Jedrol-Czulak</i> Elżbieta Jedrol-Czulak Kierownik Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
2.	Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe	<i>Janusz Stasica</i> Janusz Stasica	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i> Janusz Stasica
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	<i>Ewa Pomykała</i> Ewa Pomykała	<i>Jeremi</i> Jeremi
4.	<i>NETIN S12</i> <i>Dialog</i> STRON Dystrybucja S.A. Oddział w Białym-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych	<i>Tadeusz Banas</i> Tadeusz Banas	<i>Łucja</i> Łucja
5.	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze	Mikołaj Szajter	<i>Michał</i> Michał
6.	Gazownia w Cieszynie ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn tel./faks 33 852 02 29, 33 851 85 60 NIP 525 24 96 411 KRS 0000374001 REGON 142739519	Specjalista ds. Technicznych Krzysztof Stoszek	Specjalista ds. Technicznych <i>Krzysztof Stoszek</i> Krzysztof Stoszek
7.	Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. ul. Morcinka 10 43-451 CIESZYN DZIAŁ TECHNICZNY	<i>Lenek</i> <i>Oleś</i> Oleś	<i>Michał</i> Michał
8.	<i>BAROWIT</i> <i>w Suchońcu</i>	<i>Grzegorz Łaciak</i> Grzegorz Łaciak	Pracownik ds. Technicznych <i>Grzegorz Łaciak</i> Grzegorz Łaciak
9.			
10.			
11.			

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Dobrocka 23
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

22 CZE. 2017

dnia.....

Gabriel Pilarczyk
Gabriel Pilarczyk
inspektor

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. SZMiUW w Cieszynie
3. Burmistrz Miasta Ustroń
4. Burmistrz Miasta Strumień
5. Wójt Gminy Chybie
6. Wójt Gminy Istebna
7. Wójt Gminy Brenna
8. Wójt Gminy Dębowiec
9. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej
10. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.
11. Spółka Wodna Brenna Chrobaczy Centrum