

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego na

Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzeblowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W punkcie 6.3.4. Zamawiający podaje, że do oferty należy dołączyć: „Karty techniczne zawierające rysunki i szczegółowy opis oferowanych urządzeń przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, z których jednoznacznie będą wynikać parametry techniczne oferowanych urządzeń celem ich porównania z wymaganiami Zamawiającego określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

- a) Czy należy rozumieć, że poza kartami technicznymi zawierającymi opis należy przedstawić rysunki zabudowy przedstawiający kompletną instalację?
- b) Czy ewentualny rysunek instalacji ma uwzględniać także opisaną w Specyfikacji Technicznej drugą kratę wraz systemem transportu przewidywaną podczas ewentualnej dalszej rozbudowy układu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Do przedstawianej oferty należy dołączyć karty techniczne zawierające rysunki i szczegółowy opis oferowanych urządzeń przeznaczonych do oczyszczalni ścieków, które są przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty rysunków zabudowy przedstawiających kompletną instalację.

Pytanie nr 2:

W Specyfikacji Technicznej (Wymagania formalne) Zamawiający podaje: „Wybrany Wykonawca wskaże minimum 2 obiekty gdzie przez okres co najmniej 12 miesięcy (do dnia złożenia oferty) pracują urządzenia oferowanego typu (oświadczenie musi zawierać dane kontaktowe, adres oraz potwierdzać, że pracujące kraty wymienione w oświadczeniu posiadają parametry nie gorsze z wymaganiami specyfikacji. Do przedstawionych oświadczeń należy dołączyć wyniki badań potwierdzające stopień odwodnienia skratek - badania powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium.”

Czy należy rozumieć, że wymagania Zamawiającego w tym względzie dotyczą jedynie elementów zasadniczych instalacji tj. kraty i prasopłuczki skratek?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Wybrany Wykonawca wskaże minimum 2 obiekty gdzie przez okres co najmniej 12 miesięcy pracują kompletne instalacje wymagane w SIWZ.

Pytanie nr 3:

W Specyfikacji Technicznej będącej załącznikiem nr 1 do SIWZ brak jest wymogów co do układu transportu skratek do prasopłuczki. Podczas wizji lokalnej użytkownik obiektu nie potrafił jednoznacznie określić w jaki sposób należy wykonać w/w element układu. Rozwiązanie to zmienia układ mechanicznego oczyszczania ścieków, co wymaga zrobienia projektu w zakresie technologii na przedmiotowym obiekcie. Czy Zamawiający dysponuje schematem technologicznym nowego rozwiązania, pokazującym jednoznacznie sposób posadowienia urządzeń tj. prasopłuczki skratek i układu ich transportu, czy należy wykonać go we własnym zakresie i jakie branże powinien on obejmować? Jest to kluczowy element uniemożliwiający poprawną wycenę i złożenie oferty. Dodatkowo brak jest wytycznych co do demontażu urządzeń — kto ma je wykonać i jakie elementy układu podlegają demontażowi.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dysponuje schematem technologicznym, Wykonawca jako firma specjalistyczna po przeprowadzeniu zalecanej w SIWZ wizji na obiekcie powinien sam przygotować schemat technologiczny. W schemacie powinien uwzględnić wszystkie branże niezbędne do prawidłowego montażu i pracy całej instalacji (wszystkich elementów).

Zdaniem Zamawiającego montaż kraty mechanicznej z układem transportu skratek i prasopłuczka nie zmienia układu mechanicznego oczyszczania ścieków, w związku z tym nie jest wymagane zrobienie projektu w zakresie technologii na przedmiotowym obiekcie. Natomiast w celu wykonania poprawnego montażu niezbędne będzie wykonanie rysunków w zakresie rozmieszczenia urządzeń ewentualnie rysunków montażowych.

W załączniku nr 1 do SIWZ – rozdział „Dostawa instalacji i uruchomienie - podpunkt 3 jest określone co leży po stronie Wykonawcy, a co po stronie Zamawiającego. Cyt. „ przystosowanie obiektu do montażu po stronie dostawcy, przy czym odcięcie i opróżnienie kanału znajduje się po stronie Zamawiającego”, należy przez to rozumieć, że stara krata również zostanie zdemontowana przez Zamawiającego.

W załączniku nr 1 do SIWZ – rozdział „Układ transportu skratek do prasopłuczki” zostały określone wymogi co do transportu skratek. Dodatkowo informuję, że wydajność układu transportu skratek i jego konstrukcja powinna być dostosowana do transportu z obu nowych krat tj. jednej będącej przedmiotem obecnego zamówienia i docelowej pełnej instalacji składającej się z dwóch krat. Nie jest wymagane podłączenie istniejącej kraty do prasopłuczki.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:


Zamawiający w części X SIWZ w pkt 10.1.1., pkt. 10.1.2. i pkt. 10.2.1. zmienia datę składania i otwarcia ofert na następujące:

Składanie ofert: do dnia 12.09.2017 roku do godziny 10:00

Otwarcie ofert: w dniu 12.09.2017 roku o godzinie 10:40

Treść niniejszej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu zostaną wprowadzone ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze odpowiedzi oraz modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadani pn. *Dostawa wraz z montażem mechanicznej kraty zgrzeblowej wraz z układem transportu skratek i prasopłuczką w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”.*


w.2. Burmistrz
Ireneusz Stankiewicz
Sekretarz Miasta