

Ustroń 18.09.2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”**

Wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Brak w przedmiarze i zestawieniu materiałów układania bednarki, a jest w opisie Projektu Budowlanego. Czy można dopisać pozycję do przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiar został wykonany prawidłowo. Opis bednarki znalazł się omyłkowo w dokumentacji projektowej, która została wykonana zgodnie z wytycznymi zakładu energetycznego Tauron, które zakładają stosowanie urządzeń w drugiej klasie ochronności.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania pn. *Rozbudowa oświetlenia ul. ul. Sanatoryjnej i Skalica w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście”*

w z. Burmistrza

Ireneusz Staniek
Sekretarz Miasta