



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

SPÓŁKA Z O.O.



CZŁONEK IZBY
GOSPODARCZEJ
„WODOCIĄGI POLSKIE”

UL. MYŚLIWSKA 10, 43-450 USTRÓŃ

KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A.
CBK BIELSKO-BIAŁA
nr 02 1050 1070 1000 0001 0109 5222

Tel. 33 854 35 70 SEKRETARIAT
33 854 37 25 FAX
33 854 34 96 CENTRALA
33 854 22 44 CENTRALA
33 854 25 73 CENTRALA

e-mail: wzc@wzc.com.pl
www.wzc.com.pl

OBSZAR
DZIAŁANIA:

CIESZYN,

USTRÓŃ,

WISŁA,

SKOCZÓW,

STRUMIEŃ,

CHYBIE,

GOLESZÓW,

DĘBOWIEC,

HAŻLACH,

Nasz znak: 41/TS2.WTS/2017/TT-1

Wasz znak:

Gmina Ustróń
ul. Rynek 1
43-450 Ustróń

Ustróń, dnia 02.02.2018

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego: „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bładnickiej w Ustroniu dz. nr: 329/83, 329/79, 329/84, 329/30 oraz w Skoczowie ul. Rumiankowa na dz. nr: 495”
uzgodnienie nr: 41/TS2.WTS/2017 (warunki techniczne: 41/TS2/2017)

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2015 r. poz. 200, art. 29pkt 19ac i art. 29a pkt. 1-3) w załączeniu przesyłamy uzgodniony pozytywnie projekt budowlano-wykonawczy: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bładnickiej w Ustroniu dz. nr: 329/83, 329/79, 329/84, 329/30 oraz w Skoczowie ul. Rumiankowa na dz. nr: 495”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z art. 30.1.1. i 30.1a ww. ustawy podlega zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

Nadzór nad przedmiotowymi pracami ziemno-montażowymi wykonają Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu – Rejon Sieci w Ustroniu tel. 33 854 26 10.

Pozostałe roboty instalacyjne na koszt własny wykona Inwestor lub w jego imieniu koncesjonowany zakład instalacyjny. O zamiarze wykonania przedmiotowych robót należy powiadomić z siedmiodniowym wyprzedzeniem naszą Spółkę.

Projektowana kanalizacja sanitarna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych. Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej u Budownictwa (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.) do odbioru końcowego należy dołączyć protokół odbioru prób szczelności kanalizacji, karty inwentaryzacyjne studzienek kanalizacyjnych, kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z przyłączami (w wersji papierowej-2szt i w wersji cyfrowej w formacie dxf –1szt) wraz ze szkicem połowym i współrzędnymi geodezyjnymi.

Wszelkie zmiany dotyczące zakresu i sposobu posadowienia przedmiotowej sieci wraz z przyłączami kanalizacyjnymi podlegają uzgodnieniu z naszą Spółką.

Za przedstawione rozwiązania budowlane opracowania projektu budowlanego w myśl art. 20 Prawa Budowlanego, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej odpowiada projektant.

Powyższe uzgodnienie jest ważne 1 rok.

Załącznik: 1 egz. Projektu Budowlano-Wykonawczego

Otrzymują: 1 x adresat, 1 x a/a.

Prowadzi:

Paweł Stefek

tel. 33 854 22 44 wew. 928

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzyca



GAZELE BIZNESU



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY



"GEPARDY BIZNESU"

