



WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

ZNAK: 052/TS2/2018/TT-1

Ustroń, dnia 20.06.2018r.

Do

MIASTO USTRÓŃ

ul. Rynek 1

43-450 Ustroń

43-450 Ustroń

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr **366/12** znajdującej się w **Ustroniu** przy **ul. A. Brody** na następujących warunkach:

1. Przekładany odcinek kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur **PCV** lub **kamionka** o średnicy min. **250mm**.
2. Istniejąca kanalizacja sanitarne wykonana jest z rur **kamionka** o średnicy **250mm** zlokalizowanych **jak na załączonym planie sytuacyjnym**.
3. Inne warunki: **Na przebudowę kanalizacji sanitarnej należy opracować Projekt Budowlano-Wykonawczy, który podlega uzgodnieniu z naszą Spółką.**
4. Projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacyjnej należy wykonać i uzgodnić zgodnie z „Wytycznymi do opracowywania projektów budowlano-wykonawczych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągowych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
5. Sieć kanalizacyjna zostanie przebudowana na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego przebudowy sieci kanalizacyjnej.
6. Do wykonania przebudowy sieci kanalizacyjnej należy stosować materiały zgodnie z „Wytycznymi technicznymi do projektowania sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” umieszczonymi na stronie internetowej (www.wzc.com.pl)
7. Odbiór techniczny oraz nadzór branżowy należy prowadzić w obecności przedstawiciela W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu, tel.: 33 854 26 10.**
8. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
9. Odprowadzeni ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru technicznego.
10. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:
 - zgłaszanie awarii i uszkodzeń na sieci kanalizacyjnej.
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem sieci kanalizacyjnej.
12. Szkody wynikłe z w/w zaniedbań, będą usuwane na koszt właściciela posesji.
13. Zabrania się odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Kanalizację deszczową administrują właściwe Gminy.
14. Wydane warunki techniczne są ważne I rok.

Otrzymują: 1x adresat

1x TT a/

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Piotr Kasprzyca

Osoba do kontaktu: STANKO Natalia, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 930, email: nstanko@wzc.com.pl