





Pi= 1600W
16/1600



UWAGA!

1. Projektowaną szafkę PZ1 zabudować jako wiszącą na słupie
2. Szafka TL w zakresie opracowania i wykonania Tauron

* Przystosować do opłombowania

FZ - zabezpieczenie zalicznikowe - wyłącznik 3F+zacisk PEN wyposażony w człon

U=230V
SZYBKIE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECI TT
Pp = 2 kW
Pm = 1,6 kW
Pi = 1,6 kW



PZ1:
TYP1: 1x SST 26x88, gł.25

Głębokość: 250mm



Opracował:	tech. Janusz Białecki	
Opracował:	inż. Mariusz Czapnik	
Projektował:	mgr inż. Przemysław Waltar upr. nr SLK/5860/PWBE/15	
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	Branża:
Obiekt:	OŚWIETLENIE ULICZNE	ELEKTRYCZNA
Nazwa:	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W REJONIE ULICY HARBUTOWICKIEJ W USTRONI W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	
Rysunek:	Schemat ideowy szafki oświetlenia PZ1	
Inwestor:	Miasto Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń	
Lokalizacja:	ul. Harbutowicka, Ustroń / Skoczów, dz. nr 693/1, 214/4, 216/8, 572, 692, 565/3, 687, 556/8, 556/7, 569/6, 569/4, 177, 307, 569/5, 686, 540/1, 173/15, 311, 173/12, 635, 173/11, 173/10, 173/9, 173/17, 310, 173/16, 173/6, 173/8, 266/2, 264/3, 264/4, 263/5, 263/4, 490	
Firma Projektowo-Wykonawcza FAZA Przemysław Waltar ul. Kołłątaja 7, 44-337 Jastrzębie-Zdrój tel. 607 517 924 email: fazalpw@gmail.com NIP: 6332173455, REGON: 363374392		Data: 06.2017
		Skala: -
		Nr rysunku: E-05/1