

STAROSTA CIESZYŃSKI
ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn

PROTOKÓŁ NR 33/2016
z narady koordynacyjnej

W dniu **13.10.2016** r. pod przewodnictwem Piotra Jaworskiego Z-cy naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru odbyła się narada koordynacyjna, przeprowadzona w sposób bezpośredni w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Rozpatrzono następujące wnioski o uzgodnienie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:

1. **6630.265.2016** Kanalizacja deszczowa oraz sieć telekomunikacyjna z przyłączami- Ustroń, ul. Lipowa
6.117.28.07.4
6.117.28.12.2
2. **6630.266.2016** Kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, telekomunikacyjna z przyłączami oraz elektroenergetyczna z przyłączami- Ustroń, ul. Źródłana
6.118.28.17.4
6.118.28.22.2
3. **6630.267.2016** Sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna i kanalizacji deszczowej- Wiśla, ul. 1 Maja, Ochorowicza, Groniczek
6.116.28.20.3
4. **6630.269.2016** Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, gazowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna- Ustroń- Wiśla DW 941
6.117.28.23.2.4 6.116.28.04.1.1-4 6.116.28.09.3.2 6.116.28.14.4.1-2
6.117.28.23.4.2 6.116.28.04.3.1 6.116.28.09.4.1 6.116.28.14.4
6.117.28.23.3.1 6.116.28.04.3.3 6.116.28.09.4.3 6.116.28.20.1.1
6.117.28.23.3.3 6.116.28.09.1.1 6.116.28.14.2.1 6.116.28.20.1.3
6.117.28.23.3.4 6.116.28.09.1.3-4 6.116.28.14.2.3
5. **6630.270.2016** Kanalizacja sanitarna z przyłączem- Ustroń, ul. Źródłana
6.118.28.18.3

Podstawa prawna: art. 28b. 6 ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) oraz art. 68 KPA

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
13 PAŹ. 2016
dnia.....

Gabriel Jarczyk
Inspektor

2. 6630.266.2016 Kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, telekomunikacyjna
z przyłączami oraz elektroenergetyczna z przyłączami- Ustroń, ul. Źródłana
6.118.28.17.4
6.118.28.22.2

Wnioskodawca:

ML DESIGN MACHEJ REMIGIUSZ

Jagiellońska 19, 43-410 Kończyce Małe

STANOWISKA UCZESTNIKÓW NARADY:

Wydział Architektury i Budownictwa Starostwo Powiatowe w Cieszynie

Akceptuje się zakres aktualizacji mapy do celów projektowych.

NACZELNIK

Wydziału Architektury i Budownictwa

Janusz Stasica
Janusz Stasica

Na podstawie art. 15 PGiK należy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej III klasy
nr 1110, 1111, 1139, 1151, a w razie ich zniszczenia zlecić odnowienie punktów
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Piotr Jaworski
Z-ca Naczelnika Wydziału
Geodezji, Kartografii i Katastru

Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej o nadzór branżowy.	Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.
Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: - dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego - dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.	Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii nN - 1m - linii SN - 2m - linii WN - 5m

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji

Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter
Mirosław Szajter

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia.....

13 PAŹ. 2016

Gabriel Marczyk
Gabriel Marczyk
Inspektor

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI


1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) dla kabli nN rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) dla kabli SN rury o średnicy minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. - Region Cieszyn, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

Lista obecności uczestników narady koordynacyjnej w dniu 13.10.2016 r.

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący	z up. STAROSTY <i>Piotr Juworski</i> Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	
2.	Wydział Architektury i Budownictwa	<i>Janusz Stasica</i>	NACZELNIK Wydziału Architektury i Budownictwa <i>Janusz Stasica</i>
3.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	<i>Ewa Pomylowa</i>	<i>Ewa Pomylowa</i>
4.	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Dokumentacji Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych	<i>Miroslaw Szajter</i>	
5.	<i>MEIM SIA - Dział</i>	<i>Tadeusz Zarecki</i>	<i>Tadeusz Zarecki</i>
6.	<i>Stacja Wodociągowa ul. Sienkiewicza</i>	<i>Janusz Stasica</i>	<i>Janusz Stasica</i>
7.	<i>Wodociąg Zimowy</i>	<i>Lenek</i> <i>Anna Sliwa</i>	<i>Anna Sliwa</i>
8.			
9.			
10.			
11.			

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 25
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia..... 13 PAŹ. 2016

Grzegorz Włarczyk
inspektor

Podmioty zawiadomione o naradzie, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej:

1. Orange Polska S.A.
2. SZMiUW w Cieszynie
3. Burmistrz Miasta Ustroń
4. Burmistrz Miasta Wisła
5. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

dnia..... 13 PAŹ. 2016

Gabriel...czyk
[signature]